



Komunikat nr 7 z dnia 9 sierpnia 2023 r.

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piasecznie w sprawie jakości wody do spożycia pochodzącej z wodociągu Pawłowice

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piasecznie po zapoznaniu się z wynikami badań próbek wody pobranych na stacji uzdatniania wody w dniu 5 sierpnia 2023 r. przez przedstawiciela PPIS w Piasecznie oraz na sieci wodociągowej w dniu 7 sierpnia 2023 r. z kontroli wewnętrznej wodociągu stwierdził, że woda spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) i postanawia co następuje:

- **wodociąg Pawłowice** – sprawozdanie z dnia 07.08.2023 r. Nr HKL 05589/2023, z dnia 08.08.2023 r. Nr HKL 05623/2023 oraz z dnia 09.08.2023 r. Nr R/03474/02/940/C/2023 – liczba **Enterokoków** została **wyeliminowana**.

W związku z powyższym stwierdzono
przydatność wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego **Pawłowice**

1. **Woda z kranu może być spożywana i używana do przygotowywania posiłków.**
2. **Woda z kranu może być używana w procesie produkcyjnym żywności.**
3. **Woda z kranu może być używana do mycia owoców, warzyw i naczyń kuchennych.**
4. **Woda z kranu nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych ran.**
5. **Woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych.**

Urząd Miejski w Tarcynie, ul. Juliana Stępkowskiego 17, 05-555 Tarczyn jako zarządca obiektu został zobowiązany do poinformowania osób korzystających z wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Pawłowice o jej przydatności do spożycia.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Piasecznie

Beata Mazzińska
dr n. o zdr. Beata Mazzińska
specjalista epidemiolog



AB 537

Sprawozdanie z badań mikrobiologicznych wody

Nr HKL 05623/2023

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Piasecznie z/s w Chylicach

2023 -08- 08

W P Ł Y N E Ł O

Data pobrania / dostarczenia próbki

2023.08.05 / 2023.08.05

Miejsce pobrania próbki

SUW Pawłowice Pawłowice ul. Topolowa 11

Pochodzenie próbki

wodociąg publiczny (P)

Punkt pobrania próbki

kran

Zleceniodawca

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna Piaseczno z/s w Chylicach

Próbka pobrana przez

pracownika PSSE Piaseczno

Cel badania

celem wykorzystania wyników w obszarze regulowanym prawnie

Badania wykonano w dniach

2023.08.05 - 2023.08.08

Stan próbki

bez zastrzeżeń

Laboratorium nie odpowiada za pobranie próbki

Laboratorium ponosi odpowiedzialność za wszystkie informacje przedstawione w sprawozdaniu, poza informacjami dostarczonymi przez klienta.
Dane dostarczone przez klienta wyróżniono kursywą i pogrubionym drukiem.

Wyniki badań

Lp.	Oznaczenie	Nr normy/metodyka	Jm	Wynik	Niepewność	Wartość parametryczna*
1	Ogólna liczba mikroorganizmów w 1 ml wody w temp. 22 °C	PN-EN ISO 6222: 2004 Metoda płytek lanych, podłoże - agar z ekstraktem drożdżowym	jtk	nie wykryto	-	-

* Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 2294)

Laboratorium nie podaje niepewności w przypadku uzyskania wyników dla metod mikrobiologicznych: „0” lub „nie wykryto” oraz dla wyników podawanych ze znakiem < lub > (poniżej lub powyżej).

Adnotacje:

Wiersz 1 Wartość parametryczna: bez nieprawidłowych zmian. Zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała: 100 jtk/1ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej; 200 jtk/1 ml w kranie konsumenta.

Uwagi

Niniejsze sprawozdanie jest uzupełniającym sprawozdaniem cząstkowym.

Osoba autoryzująca:

mgr Anna Siewierska Puchlerska
starszy asystent

Sprawozdanie z badań zostało sporządzone w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym weryfikowanym certyfikatem osoby autoryzującej. Wydruk jest informacją o w/w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych.



AB 537

Sprawozdanie z badań mikrobiologicznych wody

Nr HKL 05589/2023

Data pobrania / dostarczenia próbki

2023.08.05 / 2023.08.05

Miejsce pobrania próbki

SUW Pawłowice Pawłowice ul. Topolowa 11

Pochodzenie próbki

wodociąg publiczny (P)

Punkt pobrania próbki

kran

Zleceniodawca

Powiatowa Stacja Sanitarно - Epidemiologiczna Piaseczno z/s w Chylicach

Próbka pobrana przez

pracownika PSSE Piaseczno

Cel badania

celem wykorzystania wyników w obszarze regulowanym prawnie

Badania wykonano w dniach

2023.08.05 - 2023.08.07

Stan próbki

bez zastrzeżeń

Laboratorium nie odpowiada za pobranie próbki

Laboratorium ponosi odpowiedzialność za wszystkie informacje przedstawione w sprawozdaniu, poza informacjami dostarczonymi przez klienta.
Dane dostarczone przez klienta wyróżniono kursywą i pogrubionym drukiem.

Wyniki badań

Lp.	Oznaczenie	Nr normy/metodyka	Jm	Wynik	Niepewność	Wartość parametryczna*
1	Liczba bakterii grupy coli w 100 ml wody (test Colilert)	PN-EN ISO 9308-2:2014-06	NPL	0	-	0
2	Liczba bakterii Escherichia coli w 100 ml wody (test Colilert)	PN-EN ISO 9308-2:2014-06	NPL	0	-	0
3	Liczba enterokoków (paciorkowce kałowe) w 100 ml wody	PN-EN ISO 7899-2:2004	jtk	0	-	0

* Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 2294)

Laboratorium nie podaje niepewności w przypadku uzyskania wyników dla metod mikrobiologicznych: „0” lub „nie wykryto” oraz dla wyników podawanych ze znakiem < lub > (poniżej lub powyżej).

Uwagi

Niniejsze sprawozdanie jest sprawozdaniem cząstkowym i zawiera wyniki ukończonych badań. Pozostałe wynik/wyniki, zostaną umieszczone na oddzielnym sprawozdaniu po zakończeniu badań.

Osoba autoryzująca:

mgr Anna Siewierska Puchlerska
starszy asystent

Sprawozdanie z badań zostało sporządzone w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym weryfikowanym certyfikatem osoby autoryzującej. Wydruk jest informacją o w/w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych.