OZNACZENIA

- –linia kablowa 0,4kV oświetleniowa typu YKY 3x10
- –słup stalowy stożkowy o przekroju kołowym ze stopą ustojową, ocynkowany o grubości ścianek 4mm, o wysokości naziemnej 8m, do posadowienia bezpośrednio w ziemi
- –oprawa projektorowa zewnętrzna Shreder instalaowana bezpośrednio na słupie typu OMNIflood 1 / 5119 / 16L_1000mA / WW$_g$ / 54W / CL2 o temperaturze barwowowej 730 (ciepły biały)
- –oprawa oświetleniowa parkowa typu ELBA LED o mocy 33W do motażu bezpośrednio na słupie. wraz ze słupem stalowym stożkowym o wys. 4m
- e01 –numer współrzędnych punktu geodezyjnego
- – rura osłonowa na kablu

TEMAT : PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU WOKÓŁ KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO PW. ZWIASTOWANIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W ŁĄCKU	NR RYS: 01
ADRES : DZ. NR 91, OBRĘB 0013, Łącko 44, 76-106 ŁĄCKO	SKALA : 1:500
INWESTOR : PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA ZWIASTOWANIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W ŁĄCKU, 76-106 ŁĄCKO	MIEJSCE I DATA: Szczecin 11.2022
RYSUNEK : PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	STADIUM: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
BRANŻA : ELEKTRYCZNA	
PROJEKTOWAŁ : Ryszard Filipowcz nr upr. 13/Sz/89	PODPIS:
SPRAWDZIŁ : mgr inż. Sławomir Hołojda nr upr. ZAP/0095/POOE/08	PODPIS:

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE/ Copy rights reserved projekt ten jest chroniony zgodnie z art. 1 i nast.ustawy o prawie autorskim z dnia 4 .II.1994r