




**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Stalowej Woli
37-450 Stalowa Wola, ul. Niezłomnych 66**



ON.SK.9020.8.21.2025
ON.SK.9020.8.23.2025

Stalowa Wola, 17.12.2025 r.

DECYZJA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 ust. 1, art. 37 ust 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 104, art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757), § 20 ust. 1 pkt 1, 7, 8, 10, § 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), po analizie sprawozdań z badań próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu dla gminy Pysznica, ujęcie wody w Pysznicy, przeprowadzonych przez:

1. SGS Polska Sp. z o. o. Laboratorium SGS Polska Pracownię Środowiskową w Pszczynie, ul. Cieszyńska 52A:
 - Sprawozdanie z pobierania i badań Nr SB/128326/10/2025 z dnia 22.10.2025 r., próbki wody pobranej w dniu 17.10.2025 r., w punkcie zgodności – Stacja Uzdatniania Wody w Pysznicy, ul. Zadole,
 - Sprawozdanie z pobierania i badań Nr SB/140025/11/2025 z dnia 18.11.2025 r., próbki wody pobranej w dniu 13.11.2025 r., w punkcie zgodności – Stacja Uzdatniania Wody w Pysznicy, ul. Zadole,
 - Sprawozdanie z pobierania i badań Nr SB/145480/11/2025 z dnia 27.11.2025 r., próbki wody pobranej w dniu 20.11.2025 r., w punkcie zgodności – Składowisko i Zakład Segregacji Odpadów w Pysznicy, ul. Komunalna 2,
2. Laboratorium Badania Wody i Ścieków Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o. o. w Stalowej Woli, ul. Komunalna 1:
 - Raport z badań wody nr 610/2025 z dnia 16.12.2025 r., próbki wody pobranej w dniu 16.12.2025 r., w punkcie zgodności – Składowisko i Zakład Segregacji Odpadów w Pysznicy, ul. Komunalna 2,

**stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu
dla gminy Pysznica, ujęcie wody w Pysznicy.**

UZASADNIENIE

W dniu 27.10.2025 r. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., ul. Komunalna 2, 37-403 Pysznica złożył do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Stalowej Woli wniosek z dnia 27.10.2025 r. dot. wydania oceny higienicznej dla materiałów i urządzeń posiadających kontakt z wodą przeznaczoną

do spożycia przez ludzi wraz ze Sprawozdaniem z pobierania i badań Nr SB/128326/10/2025 z dnia 22.10.2025 r.

Przeprowadzona analiza ww. sprawozdania z pobierania i badań próbki wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 17.10.2025 r. z wodociągu dla gminy Pysznica, ujęcie wody w Pysznicy w punkcie zgodności – Stacja Uzdatniania Wody w Pysznicy, ul. Zadole, przeprowadzonych przez SGS Polska Sp. z o. o. Laboratorium SGS Polska Pracownię Środowiskową w Pszczynie, ul. Cieszyńska 52A wykazała, że jakość wody pod względem chemicznym nie odpowiadała wymogom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), z uwagi na przekroczenie dopuszczalnego zakresu wartości glinu, wynoszącej $251,0 \pm 38 \mu\text{g/l}$, przy dopuszczalnej wartości $\leq 200 \mu\text{g/l}$.

W związku z powyższym, PPIS w Stalowej Woli w dniu 31.10.2025 r. wszczął z urzędu postępowanie w tej sprawie.

Ponadto, Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Pysznicy pismem z dnia 08.11.2025 r. znak: L. dz. ZGK 99/2025 wycofał wniosek z dnia 27.10.2025 r. dot. wydania oceny higienicznej dla materiałów i urządzeń posiadających kontakt z wodą do spożycia.

W dniu 18.11.2025 r. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Pysznicy przedłożył Sprawozdanie z pobierania i badań próbki wody Nr SB/140025/11/2025 z dnia 18.11.2025 r., pobranej (po działaniach naprawczych) w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 13.11.2025 r. z wodociągu dla gminy Pysznica, ujęcie wody Pysznicy w punkcie zgodności – Stacja Uzdatniania Wody w Pysznicy, ul. Zadole, przeprowadzonych przez SGS Polska Sp. z o. o. Laboratorium SGS Polska Pracownię Środowiskową w Pszczynie, ul. Cieszyńska 52A. Przeprowadzona analiza sprawozdania wykazała, iż jakość wody w zakresie glinu odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

W związku z tym, PPIS w Stalowej Woli decyzją z dnia 19.11.2025 r., znak: ON.SK.9020.8.21.2025, umorzył postępowanie prowadzone wobec Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., ul. Komunalna 2, 37-403 Pysznica w sprawie przekroczenia dopuszczalnego zakresu wartości glinu.

Ponadto, w dniu 28.11.2025 r. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., ul. Komunalna 2, 37-403 Pysznica przedłożył do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Stalowej Woli Sprawozdanie z pobierania i badań Nr SB/145480/11/2025 z dnia 27.11.2025 r. próbki wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 20.11.2025 r. z wodociągu dla gminy Pysznica, ujęcie wody w Pysznicy w punkcie zgodności – Składowisko i Zakład Segregacji Odpadów w Pysznicy, ul. Komunalna 2, przeprowadzonych przez SGS Polska Sp. z o. o. Laboratorium SGS Polska Pracownię Środowiskową w Pszczynie, ul. Cieszyńska 52A. Przeprowadzona analiza ww. sprawozdania wykazała, iż jakość wody pod względem chemicznym nie odpowiadała wymogom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), z uwagi na przekroczenie dopuszczalnego zakresu wartości manganu, wynoszącej $53,3 \pm 8 \mu\text{g/l}$, przy dopuszczalnej wartości $\leq 50 \mu\text{g/l}$.

W związku z powyższym, PPIS w Stalowej Woli w dniu 03.12.2025 r. wszczął z urzędu postępowanie w tej sprawie.

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Pysznicy w dniu 16.12.2025 r. przedłożył do PSSE w Stalowej Woli Raport z badań wody nr 610/2025 z dnia 16.12.2025 r., próbki wody pobranej (po działaniach naprawczych) w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 16.12.2025 r. z wodociągu dla gminy Pysznica, ujęcie wody w Pysznicy

w punkcie zgodności – Składowisko i Zakład Segregacji Odpadów w Pysznicy, ul. Komunalna 2, przeprowadzonych przez Laboratorium Badania Wody i Ścieków Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o. o. w Stalowej Woli, ul. Komunalna 1.

Przeprowadzona analiza sprawozdania wykazała, iż jakość wody w zakresie manganu odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

W związku z tym, PPIS w Stalowej Woli decyzją z dnia 16.12.2025 r., znak: ON.SK.9020.8.23.2025, umorzył postępowanie prowadzone wobec Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., ul. Komunalna 2, 37-403 Pysznica w sprawie przekroczenia dopuszczalnego zakresu wartości manganu.

Decyzję o jakości wody z wodociągu dla gminy Pysznica, ujęcie wody w Pysznicy, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli wydał celem poinformowania o tym jej odbiorców, o czym stanowi art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757).

Biorąc powyższe pod uwagę, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli, orzekł jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem tut. Inspektora w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może pisemnie zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stalowej Woli. Z dniem doręczenia tego zrzeczenia się przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Stalowej Woli
lek. med. Stanisław Pieprzny

Otrzymują:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.
ul. Komunalna 2, 37-403 Pysznica
2. aa

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Pysznica,
ul. Wolności 322, 37-403 Pysznica
- DG

