



Starogard Gdański, dnia 23.06.2025 r.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W STAROGARDZIE GDAŃSKIM
HK.9022.1.189.2025.GF.2

KOMUNIKAT NR 1

PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W STAROGARDZIE GDAŃSKIM

**w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej odbiorcom
z urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę Czarna Woda**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starogardzie Gdańskim informuje, że w próbce wody pobranej w dniu 16.06.2025 r. z punktu zgodności reprezentatywnego dla oceny jakości wody dystrybuowanej z urządzenia wodociągowego Czarna Woda stwierdzono obecność bakterii grupy coli - 37 jtk/100 ml wody (data otrzymania informacji 23.06.2025 r.).

Nie stwierdzono obecności *Escherichia coli* i enterokoków.


Woda nie nadaje się do spożycia przez ludzi.

Woda może być wykorzystywana do prac porządkowych (np. mycia podłóg) i splukiwania toalet.

Trwają prace naprawcze mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Komunikat dotyczy odbiorców z miejscowości Czarna Woda.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Starogardzie Gdańskim
Alicja Cwiklińska



Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu