



Starogard Gdański, dnia 14.09.2023 r.

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w STAROGARDZIE GDAŃSKIM**
HK.9022.1.2023.AP.228

KOMUNIKAT nr 1

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starogardzie Gdańskim
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej z systemu
dystrybucji urządzenia wodociągowego Czarna Woda**

W próbce wody pobranej w dniu 12.09.2023 r. z punktu zgodności reprezentatywnego dla oceny jakości wody dostarczanej odbiorcom z urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę Czarna Woda, stwierdzono obecność bakterii grupy coli – 5 jtk/100 ml wody.

Nie stwierdzono obecności Escherichia coli i enterokoków.

Zaleca się gotowanie wody przeznaczonej do picia oraz przygotowywania posiłków dla niemowląt i dzieci do lat dwóch a także osób ze znacznie obniżoną odpornością przez minimum 2 minuty a następnie schładzanie jej przez pozostawienie do ostudzenia.

Komunikat dotyczy mieszkańców miejscowości: Czarna Woda

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Starogardzie Gdańskim

Zbigniew Wyka