

OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ
PRAC REMONTOWO-BUDOWLANYCH

I. DACH - POKRYCIE

Istniejące pokrycie z blachy stalowej ocynkowanej (nie malowanej). Widać, że nie było przez ostatnie 21 lat konserwowane. Widoczny jest bardzo duży postęp korozji, rdzy. Bardzo duże zagłonowanie z porostami. Występujące miejscowe nieszczelności i ślady uszkodzeń w połączeniu arkuszy blachy na rąbek stojący, oraz znaczne pofalowanie pokrycia od strony północnej.

ZAKRES ROBÓT:

- rozbiórka rynny na uszkodzonym odcinku nie nadającej się do dalszego użytku;
- montaż nowego odcinka rynny półokrągłej o średnicy \varnothing 15 cm z blachy stalowej powlekanej (ciemny brąz) z zamontowaniem nowych uchwytów;
- po oczyszczeniu z glonów i mchu, wykonaniu napraw i uzupełnień (pasa nadrynnowego) oraz wykonaniu nowej obróbki szczytu nawy (przy prezbiterium) z blachy stalowej powlekanej - po uprzednim rozebraniu bardzo zniszczonej istniejącej obróbki z blachy nie nadającej się do dalszego użytku;
- całość połaci dachu zakonserwować trwale metodą malowania po uprzednim dokładnym odtłuszczeniu powierzchni np. benzyną lakową lub wodnym roztworem amoniaku. Następnie malowanie pokrycia starego wysezonowanego jak niżej:
 - przeszlifowanie,
 - czyszczenie z rdzy i korozji,
 - odtłuszczenie,
 - malowanie - najpierw podkład antykorozyjny a następnie powłoka zewnętrzna - farba poliwinylowa (typowa na ocynk „ŚNIEŻKA” koloru brąz, malowanie dwukrotne.

II. ZEWNĘTRZNA INSTALACJA ODGROMOWA

- ◆ demontaż istniejącej zniszczonej i niepełnosprawnej technicznie instalacji odgromowej;
- ◆ montaż nowych zwodów poziomych i pionowych naprężanych z pręta o średnicy do 10 mm na uprzednio zamontowanych wspornikach;
- ◆ badanie instalacji odgromowej.

Parafia Rzymsko-Katolicka
p.w. św. Mikołaja B-pa
Wierzchy 12, 99-232 Zadzim
tel. 043 678-62-24

Wierzchy, dn. 1.03.2024 r.

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTEŁY
WŁOCHY

zobowiązanie do dostawy

Z poważaniem: 11.02-21.5142.262.2024.17
INWESTOR 2. dn. 25.04.2024.

ks. mgr Marek Wiśniewski
PROBOSZCZ PARAFII ŚW. MIKOŁAJA
W WIERZCHACH