

z dnia 27.11.2024 r.

o stwierdzeniu warunkowej przydatności wody do spożycia

z wodociągu publicznego Jakunówko, do czasu odwołania

W dniu 20.11.2024 r. została pobrana do badania próbka wody z wodociągu publicznego Jakunówko zaopatrującego miejscowość Jakunówko. W dniu 27.11.2024 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Węgorzewie stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia z uwagi na przekroczenie wartości parametrycznej: ogólnej liczby mikroorganizmów w 22⁰C.

W związku z powyższym zobowiązuje się producenta wody Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Pozezdrzu do:


1. Skutecznego poinformowania użytkowników wodociągu publicznego Jakunówko o warunkowej przydatności wody do spożycia.
2. Podjęcia natychmiastowych działań w celu doprowadzenia jakości wody do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

ZALECENIA

1. Woda warunkowo przydatna do spożycia, po uprzednim przegotowaniu.
2. Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.
3. Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycie podłóg) i spłukiwania toalet.

UWAGA: wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

2 min.



Z upoważnienia
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Węgorzewie

mgr Marta Ostaszewska