


**w Węgorzewie z dnia 26.05.2025 r.**

**o stwierdzeniu warunkowej przydatności wody do spożycia**  
**z wodociągu publicznego Pozezdrze, do czasu odwołania**

W dniu 20.05.2025 r. zostały pobrane do badania próbki wody z wodociągu publicznego Pozezdrze zaopatrującego miejscowości: Pozezdrze, Kolonia Pozezdrze, Wyłudy, Przerwanki, Pieczarki, Kutry, Przytuły, Gębałka, Piłaki Wielkie. W dniu 26.05.2025 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Węgorzewie stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia z uwagi na przekroczenie wartości parametrycznej żelaza (wynik: 911  $\mu\text{g/l}$ , dopuszczalna wartość parametryczna 200  $\mu\text{g/l}$ ), która może nadawać niepożądany smak napojom, powodować przebarwienia urządzeń sanitarnych i odzieży podczas prania oraz wytrącanie się nierozpuszczalnych osadów, czarnej barwy w systemie dystrybucji wody. Ze względu na podwyższoną wartość parametryczną żelaza, pogorszeniu mogą ulec właściwości organoleptyczne wody. Podwyższona wartość tego parametru nie stwarza istotnego zagrożenia dla zdrowia konsumentów.

W związku z powyższym zobowiązuje się Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Pozezdrzu do:

1. Skutecznego poinformowania użytkowników wodociągu publicznego Pozezdrze o warunkowej przydatności wody do spożycia.
2. Podjęcia natychmiastowych działań w celu doprowadzenia jakości wody do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).



Z upoważnienia  
Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego  
w Węgorzewie

*mgr Marta Ostaszewska*

