

Węgorzewo, 01.08.2023 r.

HK.9020.2.2.74.2023

**Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o.
ul. Wolności 4C
11-610 Pozezdrze**

Decyzja

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.), art. 27 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2023 r. poz. 338), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2023 r. poz. 537), § 21 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3, 4 oraz załącznik Nr 1C Tabela 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), po przeprowadzonej wewnętrznej kontroli jakości wody w wodociągu publicznym Jakunówko w dniu 11 lipca 2023 r., próbki o kodzie 74z/Węg/2023, 75z/Węg/2023; sprawozdania z badań nr: L-SBW/733z/2023 z 14.07.2023 r. oraz L-SBW/734z/2023 z 14.07.2023 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Węgorzewie

STWIERDZA

warunkową przydatność wody do spożycia w wodociągu publicznym Jakunówko
ze względu na przekroczenie wartości parametrycznych: barwy, mętności, manganu oraz
żelaza

NAKAZUJE

w terminie do dnia 14.09.2023 r.

1. Jakość wody w zakresie kwestionowanych parametrów fizykochemicznych i organoleptycznych w wodociągu publicznym Jakunówko doprowadzić do wartości wymaganych w załączniku nr 1 C do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).
2. W czasie obowiązywania niniejszej decyzji, utrzymywać wartości kwestionowanych parametrów na poziomie pozwalającym na warunkowe dopuszczenie wody do spożycia oraz wartości pozostałych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych na poziomach wymaganych w załączniku nr 1A oraz 1C do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).
3. Po przeprowadzeniu działań naprawczych przedstawić sprawozdania z badań fizykochemicznych, organoleptycznych i mikrobiologicznych wody z wodociągu publicznego Jakunówko potwierdzających spełnienie wymagań rozporządzenia

Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ponadto należy w skuteczny sposób poinformować użytkowników wodociągu publicznego Jakunówko o warunkowej przydatności wody do spożycia i wiążącym się z tym możliwym pogorszeniu właściwości organoleptycznych wody.

Uzasadnienie

W dniu 14.07.2023 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Węgorzewie stwierdził wygaśnięcie decyzji z dnia 05.07.2023 r., znak HK.9020.2.2.72.2023, dotyczącej stwierdzenia braku przydatności wody do spożycia w wodociągu publicznym Jakunówko ze względu na ponadnormatywne przekroczenie wartości parametrów: żelazo, mangan, mętność oraz smak. Badanie próbek wody pobranych w dniu 11.07.2023 r. z wodociągu publicznego Jakunówko w ramach kontroli wewnętrznej wykazały znaczny spadek ponadnormatywnej wartości parametrów: mangan, żelazo oraz mętność oraz przekroczenie wartości parametru barwa w punktach poboru wody: Jakunówko 27, budynek mieszkalny (sprawozdanie nr L-SBW/734z/2023 z 14.07.2023 r., kod próbki 75z/Węg/2023, barwa – 17mg/l (Pt), dopuszczalna wartość: akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian), hydrant Jakunówko (sprawozdanie nr L-SBW/733z/2023 z 14.07.2023 r., kod próbki 74z/Węg/2023, barwa – 18mg/l (Pt), dopuszczalna wartość: akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian, mętność – 3,1 NTU, dopuszczalna wartość parametryczna: akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian, zalecany zakres wartości do 1, mangan - 125µg/l, dopuszczalna wartość parametryczna: 50µg/l, żelazo - 533µg/l, dopuszczalna wartość parametryczna: 200µg/l).

Na podstawie analizy wyników badań pobranych próbek wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Węgorzewie zawiadomił stronę – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Pozezdrzu – o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkowej przydatności wody do spożycia.

W dniu 21.07.2023 r. wpłynęło pismo od Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Pozezdrzu wyjaśniające, iż Gmina Pozezdrze jest w trakcie inwestycji obejmującej budowę Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Jakunówko, która umożliwi poprawienie parametrów wody przeznaczonej do spożycia.

Mając na uwadze fakt, że wartość parametryczna dla żelaza, manganu, barwy oraz mętności została znacznie przekroczona, ale nie stwarza bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzkiego, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Węgorzewie, działając w oparciu o §21 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) stwierdza, że woda w wodociągu publicznym Jakunówko jest warunkowo przydatna do spożycia przez ludzi, ponieważ pod względem fizykochemicznym oraz organoleptycznym nie odpowiada wymaganiom określonych w załączniku nr 1 C do w/w rozporządzenia.

Przekroczenia poziomów żelaza oraz manganu nie ma bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia, jednakże obecność wysokich stężeń jest niekorzystna ze względu na dyskomfort konsumentów i braku jego akceptacji ze względu na niekorzystny wpływ na barwę oraz mętność wody.

Każda niezgodność wartości parametrów ustalonych dla celów kontroli wymaga ustalenia przyczyny i zastosowania działań naprawczych w celu przywrócenia jakości wody oraz poinformowania konsumentów.

W oparciu o § 26 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Węgorzewie przygotował komunikat dla odbiorców wody do zamieszczenia na stronie BIP Powiatowej Stacji Sanitarnej - Epidemiologicznej w Węgorzewie oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości zaopatrywanej przez wodociąg publiczny Jakunówko.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2023 r. poz. 537), nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi sprawują organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Podstawę prawną wydania decyzji stanowią przepisy:

1. ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2023 r. poz. 338) art. 27 ust. 1 stanowi: w razie stwierdzenia naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych, państwowy inspektor sanitarny nakazuje, w drodze decyzji usunięcie, w ustalonym terminie stwierdzonych uchybień oraz art. 37 określa, że w postępowaniu przed organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Węgorzewie nakazał:

- poinformować konsumentów zaopatrywanych w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Jakunówko o warunkowej przydatności wody do spożycia,
- informować na bieżąco Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Węgorzewie o podejmowanych działaniach, zmierzających do zapewnienia właściwej jakości wody,
- na bieżąco przedstawiać kontrolne wyniki badań próbek wody, tj. sprawozdania z badań mikrobiologicznych, fizykochemicznych i organoleptycznych wody z wodociągu publicznego Jakunówko, potwierdzających spełnienie wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych oraz na podstawie przywołanych przepisów postanowiono jak w sentencji decyzji.

O wykonaniu nakazu decyzji należy powiadomić Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Węgorzewie.

Upředza się stronę, że w razie niewykonania nałożonych obowiązków w wyznaczonym terminie lub braku informacji o ich wykonaniu, stosowane będą środki egzekucji administracyjnej określone w art. 1 a, pkt 12 b ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2022 r., poz. 479 z późn. zm.).

Pouczenie

1. *Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Warmińsko - Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie ul. Żołnierska 16, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Węgorzewie, ul. 3 Maja 17 B w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.*
2. *Przed upływem terminu do wniesienia odwołania, strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron, postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna*

z żądaniem wszystkich stron lub wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Pozezdrze
2. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Węgorzewie
3. Sekcja HŻ w/m
4. Sekcja HDiM w/m
5. a/a

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Węgorzewie
Anna Maroszyk
lek.wet.higieny / epidemiologii

RADCA PRAWNY
Małgorzata Juchniewicz
1.08.2014