

Węgorzewo, 23.08.2024 r.

HK.9020.2.2.54.2024

**Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o.
ul. Wolności 4C
11-610 Pozezdrze**

Decyzja

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572), art. 27 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2024 r. poz. 757), § 21 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3, 4 oraz załącznik Nr 1C Tabela 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), po przeprowadzonej wewnętrznej kontroli jakości wody w wodociągu publicznym Jakunówko w dniu 14 sierpnia 2024 r., próbka o kodzie 037740/08/2024; sprawozdanie z badań nr: SB/100520/08/2024 z 22.08.2024 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Węgorzewie

STWIERDZA

warunkową przydatność wody do spożycia w wodociągu publicznym Jakunówko
ze względu na wysoką wartość parametru: ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C

NAKAZUJE

w terminie do dnia 13.09.2024 r.

1. Jakość wody pod względem mikrobiologicznym w wodociągu publicznym Jakunówko doprowadzić do norm określonych w załączniku nr 1 C do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).
2. W czasie obowiązywania niniejszej decyzji, utrzymywać wartości pozostałych parametrów mikrobiologicznych na poziomie pozwalającym na warunkowe dopuszczenie wody do spożycia: bakterie grupy coli <10 jtk (NPL)/100 ml, *Escherichia coli* – 0 jtk (NPL)/100 ml, enterokoki – 0 jtk (NPL)/100 ml.

w trybie natychmiastowym:

3. Podjąć działania naprawcze z określeniem terminu ich realizacji, mające na celu poprawę jakości mikrobiologicznej wody oraz doprowadzenie do wartości wymaganych w załączniku 1 C do rozporządzenie ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

4. Po przeprowadzeniu działań naprawczych przedstawić sprawozdanie z badań mikrobiologicznych wody z wodociągu publicznego Jakunówko potwierdzających spełnienie wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ponadto należy w skuteczny sposób poinformować użytkowników wodociągu publicznego Jakunówko o korzystaniu z wody z wodociągu wyłącznie po przegotowaniu.

Ze względu na ochronę zdrowia i życia ludzkiego na podstawie art. 108 Kodeksu postępowania administracyjnego decyzji niniejszej nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

Uzasadnienie

Badanie próbki wody pobranej w dniu 14.08.2024 r. z wodociągu publicznego Jakunówko w ramach kontroli wewnętrznej wykazało przekroczenie wartości parametrycznej ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C w punkcie poboru wody: mieszkanie prywatne Jakunówko 28, 11-610 Pozezdrze - ogólna liczby mikroorganizmów w 22°C >300 jtk/1ml (sprawozdanie nr SB/100520/08/2024 z dnia 22.08.2024 r., kod próbki 037740/08/2024).

Na podstawie analizy wyników badań pobranej próbki wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Węgorzewie stwierdza, że woda w wodociągu publicznym Jakunówko jest warunkowo przydatna do spożycia przez ludzi, ponieważ pod względem mikrobiologicznym nie odpowiada wymaganiom określonym w załączniku nr 1 C do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Zgodnie z zapisem § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia wymagania dla parametrów wskaźnikowych jakim powinna odpowiadać woda, określa załącznik Nr 1C Tabela 1, który stanowi, że ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C nie powinna wykazywać nieprawidłowych zmian. W zbadanej próbce wody ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C wynosiła >300 jtk/1 ml, co świadczy o wystąpieniu nieprawidłowych zmian wartości tego parametru. Zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C nie przekraczała 200 jtk/1ml w kranie konsumenta oraz 100 jtk/1ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej.

Nakaz ujęty w osnowie decyzji, ma na celu zapobieganie szerzenia się chorób zakaźnych oraz ochronę zdrowia ludności.

Woda zanieczyszczona mikrobiologicznie może stać się przyczyną masowych zachorowań na choroby zakaźne przewodu pokarmowego. Psychrofilne bakterie wodne rosną w niższej temperaturze tj. 22°C i są to przede wszystkim niechorobotwórcze bakterie wodne. Gram-ujemne bakterie wodne wytwarzają jednak lipopolisacharydy ściany komórkowej, które mogą działać toksycznie tak jak enterotoksyny bakterii chorobotwórczych. Z tego powodu ich liczba powinna być również monitorowana.

Parametry wskaźnikowe zawarte w załączniku nr 1 C do rozporządzenia służą ocenie jakości wody oraz skuteczności uzdatniania.

Każda niezgodność wartości parametrów ustalonych dla celów kontroli wymaga ustalenia przyczyny i zastosowania działań naprawczych w celu przywrócenia jakości wody oraz poinformowania konsumentów.

W oparciu o § 26 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Węgorzewie przygotował komunikat dla odbiorców wody do zamieszczenia na stronie Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Węgorzewie oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości zaopatrywanej przez wodociąg publiczny Jakunówko.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2024 r. poz. 757), nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi sprawują organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Również art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2024 r. poz. 924), nakłada na zarządzającego nieruchomością obowiązek utrzymywania jej w należyтым stanie higieniczno - sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym.

Podstawę prawną wydania decyzji stanowią przepisy:

1. ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2024 r. poz. 416) art. 27 ust. 1 stanowi: w razie stwierdzenia naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych, państwowy inspektor sanitarny nakazuje, w drodze decyzji usunięcie, w ustalonym terminie stwierdzonych uchybień oraz art. 37 określa, że w postępowaniu przed organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.
2. art. 108 Kodeksu postępowania administracyjnego stanowi: decyzji, od której służy odwołanie, może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Węgorzewie nakazał w trybie natychmiastowym:

- poinformować konsumentów zaopatrywanych w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Jakunówko o warunkowej przydatności wody do spożycia,
- informować na bieżąco Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Węgorzewie o podejmowanych działaniach, zmierzających do zapewnienia właściwej jakości wody,
- po przeprowadzeniu działań naprawczych, przedstawić sprawozdanie z badań mikrobiologicznych wody z wodociągu publicznego Jakunówko, potwierdzających spełnienie wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W związku z powyższym zgodnie z art. 108 Kodeksu postępowania administracyjnego, ze względu na ochronę zdrowia i życia ludzkiego decyzji nadano **rygor natychmiastowej wykonalności**.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych oraz na podstawie przywołanych przepisów postanowiono jak w sentencji decyzji.

O wykonaniu nakazu decyzji należy powiadomić Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Węgorzewie.

Uprzedza się stronę, że w razie niewykonania nałożonych obowiązków w wyznaczonym terminie lub braku informacji o ich wykonaniu, stosowane będą środki egzekucji administracyjnej określone w art. 1 a, pkt 12 b ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2023 r. poz. 2505 z późn. zm.).

Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji (art. 108 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Warmińsko - Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie ul. Żołnierska 16, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Węgorzewie, ul. 3 Maja 17 B w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

2. *Przed upływem terminu do wniesienia odwołania, strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.*

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Pozezdrze
2. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Węgorzewie
3. Sekcja HŻ w/m
4. Sekcja HDiM w/m
5. a/a



Z upoważnienia
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Węgorzewie

[Signature]
mgr Marta Ostaszewska

[Signature]
RADCA PRAWNY
Małgorzata Jachalewicz
23-08-2017