



POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W HAJNÓWCE

17-200 Hajnówka, ul. Piłsudskiego 10
tel. 85 682 28 09, fax. 85 682 29 89
e-mail: psse.hajnowka@sanepid.gov.pl

Hajnówka, dnia 2023.12.27

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Hajnówce
17-200 Hajnówka, ul. Piłsudskiego 10
tel. 85 682 28 09, tel./fax 85 682 29 89

HK.045.25.2023

**Ocena okresowa
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu Białowieża za 2023r.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z dnia 14 marca 1985r. (Dz. U. z 2023r. poz. 338 z późn. zm.) oraz § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), po dokonanej analizie przekazywanych przez przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne sprawozdań z badań laboratoryjnych wody realizowanych w ramach kontroli wewnętrznej oraz monitoringu prowadzonego w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego

stwierdza
warunkową przydatność wody do spożycia z wodociągu Białowieża.

Badania jakości wody wykonywane były zgodnie z ustalonymi na 2023r. harmonogramami poboru próbek w zakresie monitoringu parametrów grupy A oraz parametrów grupy B.

W ramach nadzoru nad jakością wody zbadano 7 próbek wody, w tym 5 w zakresie parametrów grupy A oraz 2 próbki w zakresie parametrów grupy B. Ponadto pobrane zostały 2 próbki wody w zakresie oznaczenia ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C po 72h oraz manganu w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego.

W próbce wody pobranej w dniu 05.12.2023r. w kranie u konsumenta wystąpiło przekroczenie dopuszczalnych wartości parametrów ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C po 72h oraz manganu, w związku z czym wydano decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi oraz komunikat.

W wyniku działań naprawczych ogólna liczba mikroorganizmów odpowiada już wymaganiom mikrobiologicznym ww. rozporządzenia, natomiast nie przyniosły one oczekiwanych rezultatów w postaci obniżenia poziomu manganu.

W związku z powyższym nadal toczy się postępowanie administracyjne w sprawie obniżenia wartości manganu w wodzie do wartości zgodnej z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia.

Badania pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonywane były przez laboratorium Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz laboratorium zewnętrzne J. S. HAMILTON POLAND Sp. z o. o. w Gdyni o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

Sprawozdania z badań wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej były systematycznie przekazywane do analizy Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Hajnówce.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Hajnówce
Julita Gierasimiuk
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Białowieża
ul. Sportowa 1, 17-230 Białowieża (ePUAP)
2. Wodociągi Podlaskie Sp. z o. o.
ul. Elewatorska 31, 15-620 Białystok
3. a/a