



POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W HAJNÓWCE

17-200 Hajnówka, ul. Piłsudskiego 10
tel. 85 682 28 09, fax. 85 682 29 89
e-mail: psse.hajnówka@sanepid.gov.pl

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Hajnówce
17-200 Hajnówka, ul. Piłsudskiego 10
tel. 85 682 28 09, tel./fax 85 682 29 89

Hajnówka,
dnia 2023.12.27

HK.045.21.2023

Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Czerlonka za 2023r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z dnia 14 marca 1985r. (Dz. U. z 2023r. poz. 338 z późn.zm.) oraz § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), po dokonanej analizie przekazywanych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne sprawozdań z badań laboratoryjnych wody realizowanych w ramach kontroli wewnętrznej oraz monitoringu prowadzonego w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego

stwierdza przydatność wody do spożycia z wodociągu Czerlonka

Badania jakości wody wykonywane były zgodnie z ustalonymi na 2023r. harmonogramami poboru próbek wody w zakresie monitoringu parametrów grupy A oraz parametrów grupy B.

W ramach nadzoru nad jakością wody zbadano 4 próbki wody, w tym 3 w zakresie parametrów grupy A oraz 1 próbkę w zakresie parametrów grupy B. Ponadto pobrane zostały 3 próbki wody w zakresie oznaczenia ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C po 72h oraz mętności (2 próbki w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego, 1 próbka w ramach prowadzonych działań naprawczych).

W próbce wody podawanej do sieci wodociągowej stwierdzono przekroczenie ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C po 72h wody oraz mętności (pobranej dnia 21.08.2023r.). W związku z powyższym wydano decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi oraz komunikat. Podjęte działania naprawcze doprowadziły do poprawy jakości wody, w związku z tym postępowanie administracyjne zakończone zostało decyzją umarzającą.

Ponadto w próbce wody podawanej do sieci wodociągowej stwierdzono przekroczenie mętności (pobranej dnia 18.08.2023r.). Po przeprowadzonych działaniach naprawczych niezwłocznie przedstawiono wyniki badań, które wskazywały, że parametr mętności jest już w normie. W tym przypadku nie wszczynano postępowania administracyjnego.

Badania pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonywane były przez laboratorium Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz laboratorium zewnętrzne J. S. HAMILTON POLAND Sp. z o. o. w Gdyni i Wodociągi Białostockie Sp. z o. o. w Białymstoku o

udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

Sprawozdania z badań wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej były systematycznie przekazywane do analizy Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Hajnówce.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Hajnówce
Julita Gierasimiuk
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Białowieża
ul. Sportowa 1, 17-230 Białowieża (ePUAP)
2. Wodociągi Podlaskie Sp. z o. o.
ul. Elewatorska 31, 15-620 Białystok
3. a/a