



Suwałki, dnia 19.01.2024 r.

NG.903.2.1.2024

**Okresowa ocena jakości wody
pochodzącej z indywidualnego ujęcia wody zlokalizowanego w obszarze
Międzynarodowego Drogowego Przejścia Granicznego w Białowieży za rok 2023**

Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny w Suwałkach działając na podstawie art. 4 ust.1 pkt.1 *Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (tj. Dz.U. 2023 poz. 338 z późn.zm.), art.12 ust.1 *Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków* (tj. Dz. U. z 2023 r. poz.537 z późn.zm.) i §22 *Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. 2017 r. poz.2294), dokonał okresowej oceny jakości wody **za 2023 rok.**

Na podstawie sprawozdań z badań próbek wody pobranych w dniach:

- 08 marca 2023 r. nr sprawozdania 124201/23/SOK w ramach kontroli wewnętrznej,
- 18 lipca 2023 r. nr sprawozdań: LPW.9051.587.2023.3589.813 (badania fizykochemiczne) i LM.9051.953.2023.3564.1134 (badania mikrobiologiczne) w ramach kontroli urzędowej

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi

z urządzenia wodociągowego zlokalizowanego w obszarze Międzynarodowego Drogowego
Przejścia Granicznego w Białowieży.

UZASADNIENIE

Na dzień 31.12.2022 r urządzenie wodociągowe zlokalizowane w obszarze drogowego przejścia granicznego w Białowieży dostarczało wodę do budynków użyteczności publicznej warunkowo przydatną do spożycia przez ludzi, z uwagi na przekroczenie ogólnej liczby mikroorganizmów w temperaturze 22°C po 72 h w ilościach 600 jtk/1ml i 640 jtk/1ml (decyzja administracyjna nr 143/D/NG/2022 z dnia 30.11.2022 r.).

Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny w Suwałkach zobowiązał Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku do przeprowadzenia działań naprawczych, mających na celu doprowadzenie jakości wody pod względem mikrobiologicznym do wartości wymaganych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z terminem wykonania do dnia 31.05.2023. r.

Administrator przeprowadził działania naprawcze i pobrał próbki wody. Wyniki badań (sprawozdanie nr 124201/23/SOK z 23 marca 2023 r.) nie wykazały przekroczeń. W związku z powyższym, PGIS w Suwałkach stwierdził wygaśnięcie decyzji stwierdzającej warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi, wydając ocenę przydatności wody do spożycia przez ludzi. Powyższy fakt potwierdziły badania przeprowadzone w ramach kontroli urzędowej- zbadane parametry odpowiadały wymaganiom mikrobiologicznym i fizykochemicznym określonym w obowiązującym rozporządzeniu.

Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny w Suwałkach monitorował jakość wody pobieranej zgodnie z zatwierdzonym na 2023 rok harmonogramem poboru próbek wody w zakresie parametrów objętych monitoringiem grupy A.

Z parametrów mikrobiologicznych oznaczono liczbę bakterii grupy coli, liczbę *Escherichia coli*, ogólną liczbę mikroorganizmów w temperaturze 22°C. Z parametrów fizykochemicznych oznaczono barwę, mętność, smak, zapach, stężenie jonów wodorowych (pH), przewodność elektryczną.

Przeprowadzone badania laboratoryjne wykazały, że woda z urządzenia wodociągowego na drogowym przejściu granicznym w Białowieży **spełnia wymagania** określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

PAŃSTWOWY GRANICZNY
INSPEKTOR SANITARNY
w Suwałkach
mgr Jolanta Wierzbicka
/dokument podpisany elektronicznie /

Otrzymują:

1. Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku,
ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok
2. a/a

Do wiadomości:

1. Starosta Powiatu Hajnowskiego, ul. Aleksego Zina 1,
17-200 Hajnówka
2. Wójt Gminy Białowieża,
ul. Sportowa 1, 17-230 Białowieża