



Dostępny samorząd – granty

GMINA ZAGÓRÓW
ul. Kościelna 4
62-410 Zagórz

Zagórz, 2023.01.31

IKZP.271.D30.3.2023

Wyjaśnienia zapytania cenowego dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130.000 tys. zł.

Dotyczy: zadania pn. „Przebudowa wejść do budynku Urzędu Miejskiego w Zagórzowie oraz podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami” – znak sprawy: IKZP.271.D30.3.2023

W związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści zapytania cenowego, złożonego przez Oferenta w przedmiotowym postępowaniu w dniu 30.01.2023 r., Zamawiający Gmina Zagórz udziela stosownych wyjaśnień:

Pytanie:

Prosimy o przesłanie specyfikacji drzwi aluminiowych, które mają być wykonane, jaki mają mieć współczynnik, czy mają posiadać samozamykacz, czy jest określona klasa odporności ogniowej.

Odpowiedź:

Drzwi zwykle zewnętrzne pełne, bez samozamykacza o współczynniku przenikania mniejszym lub równym 1,3W/m²K, wyposażone w podwójny zamek.

Zamawiający informuje, że pytanie oraz odpowiedź na nie stają się integralną częścią zapytania cenowego i będą wiążące przy składaniu ofert.

BURMISTRZ

Roman Kulterman

(podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej)

