



Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Gnieźnie

ON-HK.903.28.198.2024

Gniezno, dnia 14.08.2024 r.

**Prezes Zarządu
Zakładu Gospodarki Komunalnej
Sp. z o. o.
ul. Gnieźnińska 8
62-270 Klecko**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (t. j. Dz. U. 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. *o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków* (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757 ze zm.), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) przesyła **ocenę jakości wody**, w oparciu o sprawozdania z badań próbek wody pobranych z **wodociągu wiejskiego Działyn**.

W ramach kontroli urzędowej sprawozdania z badań nr:

- N/3159/2024/LB-WiPF/PCH/ i N/3159/2024/LB-WiPF/PM/ z dnia 30.07.2024 r. wody pobranej w dniu 23.07.2024 r. w punkcie poboru: sieć, mieszkanie prywatne Działyn 11/3 - pomieszczenie gospodarcze (przekroczenie parametru mętność 1,7 NTU) wydane przez Laboratorium Badania Wody i Pomiarów Fizycznych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu, ul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznań.

W ramach kontroli wewnętrznej sprawozdania z badań nr:

- 515/2024 z dnia 06.08.2024 r. wody pobranej w dniu 02.08.2024 r. w punkcie poboru: SUW Działyn

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Joanna Bogucka-Gnat; Z-ca PPIS
Data: 2024.08.14 14:44:24 CEST

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Gnieźnie
ul. Św. Wawrzyńca 18 | 62-200 Gniezno
Sekcja Higieny Komunalnej
tel. 61 4262242 w 221
sekretariat.psse.gniezno@sanepid.gov.pl
komunalna.psse.gniezno@sanepid.gov.pl
NIP 784-199-35-98 | REGON 000655250
BDO 000199512
www.gov.pl/web/psse-gniezno
PSSEGniezno/SkrytkaESP

- 516/2024 z dnia 06.08.2024 r. wody pobranej w dniu 02.08.2024 r. w punkcie poboru: sieć, mieszkanie prywatne Działyń 11/3 (nie stwierdzono przekroczenia parametru mętność)

- 517/2024 z dnia 06.08.2024 r. wody pobranej w dniu 02.08.2024 r. w punkcie poboru: sieć, Szkoła Dębica

wydane przez Laboratorium Wody i Ścieków PWiK Sp. z o. o. w Gnieźnie, ul. Wodna 20, 62-200 Gniezno.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie stwierdza, że jakość wody w ww. wodociągu zarządzanym przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Kłecku w badanym zakresie spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W związku z powyższym: **stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

W wyniku przeprowadzonych analiz laboratoryjnych wody pod względem fizykochemicznym stwierdzono, że jakość wody okresowo odbiegała od wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w zakresie parametru mętność (badanie wody pobranej w dniu 23.07.2024 r.) Norma określona w załączniku nr 1 część C tabela 2 do ww. rozporządzenia określa mętność jako akceptowalna dla konsumentów i bez nieprawidłowych zmian, jednak zalecana do 1,0 NTU. Analiza sprawozdania z badań wody pobranej w dniu 02.08.2024 r. w punkcie poboru: sieć, mieszkanie prywatne Działyń 11/3 nie wykazała przekroczeń parametru mętność co potwierdziło, że woda w zakresie badanego parametru fizykochemicznego spełnia wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Z-ca Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Gnieźnie

mgr inż. Joanna Bogucka – Gnat

Otrzymują:

1. Adresat
2. Burmistrz Gminy Kłecko - Przesłano ePUAP
3. aa

J.Sz.