



Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Gnieźnie

ON-HK.903.35.1.2025

Gniezno, dnia 17.03.2025 r.

Pałac Zakrzewo
Zakrzewo 15
62-270 Zakrzewo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie na podstawie sprawozdania z badań nr N/0973/2025 z dnia 14.03.2025 r. wydanego przez Laboratorium Badania Wody i Pomiarów Fizycznych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu dotyczącego wody pobranej dnia 11.03.2025 r. z **wodociągu wiejskiego Zakrzewo** – sieć, Pałac Zakrzewo Oficyna (Recepcja), toaleta stwierdził, że jakość wody odbiega od wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W próbkach wody pobranej w ramach kontroli urzędowej w ww. punkcie, stwierdzono przekroczenia parametrów: mętność - $2,5 \pm 0,7$ NTU, żelazo - 941 ± 145 µg/l, mangan - 853 ± 107 µg/l. Norma określona w załączniku nr 1 część C tabela 2 do ww. rozporządzenia określa: mętność jako akceptowalna dla konsumentów i bez nieprawidłowych zmian, jednak zalecany zakres wartości do 1,0 NTU, żelazo 200 µg/l, mangan 50 µg/l. W dniu 14.03.2025 r. o ww. przekroczeniach poinformowano telefonicznie zarządzającego wodociągiem, Pełnomocnika Zarządu Pałacu Zakrzewo celem podjęcia działań naprawczych.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie wnosi o podjęcie działań naprawczych, które spowodują poprawę jakości wody. Skuteczność wykonanych prac należy potwierdzić badaniami jakości wody w zakresie parametrów: **mętność, żelazo, mangan** w trzech punktach, tj.: na Stacji Uzdatniania Wody oraz w dwóch punktach na sieci (w ww. punkcie i w punkcie zgodnym z harmonogramem poboru prób). O uzyskanych wynikach należy bezzwłocznie powiadomić Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie.

Z-ca Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Gnieźnie

mgr inż. Anna Skupiewska
(pismo wydane w postaci elektronicznej,
podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Załącznik: 1

1. Sprawozdanie z badań nr N/0973/2025 z dnia 14.03.2025 r. – skan.

Otrzymują:

1. Adresat - Przesłano e-Doręczenia i e-mail: recepcja@palaczakrzewo.pl
 2. Burmistrz Gminy Kłecko - Przesłano e-Doręczenia
 3. aa
- A.B.

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Gnieźnie
ul. Św. Wawrzyńca 18 | 62-200 Gniezno
Sekcja Higieny Komunalnej
tel. 61 4262242 w 222
sekretariat.psse.gniezno@sanepid.gov.pl
komunalna.psse.gniezno@sanepid.gov.pl
NIP 784-199-35-98 | REGON 000655250
BDO 000199512
www.gov.pl/web/psse-gniezno
PSSEGniezno/SkrytkaESP