

Łódź, 05-04-2024 r.

WUOZ-ZN.5183.101.2024.MŚ

**Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Stanisława w Unikowie
Uników 1
98-270 Złoczew**

Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 840 ze zm., dalej: u.o.z.o.z.), w odpowiedzi na wniosek z dnia 26.01.2024 r. (data wpływu: 29.01.2024 r.) o wydanie zgody na remont płotu, który znajduje się przy kościele parafialnym pw. św. Stanisława BM w Unikowie, na działce o nr ewid. 153 obręb 32 Uników, z załączonym ogólnym opisem zamierzonych prac, Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków przedstawia swoje stanowisko.

Cmentarz przykościelny w granicach ogrodzenia z dzwonnica w zespole kościoła parafialnego p.w. św. Stanisława w Unikowie jest ujęty w gminnej ewidencji zabytków.

Objęte wnioskiem ogrodzenie jest obiektem zabytkowym, jednak częściowo przekształconym: podmurówka i dolna część słupów została wtórnie otynkowana przy użyciu tynku cementowego, ponadto wykonano nowe czapki słupów poszczególnych przęseł (obecnie w formie pulpituowej, ze spadkiem w kierunku cmentarza).

Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków wstępnie akceptuje wykonanie remontu ogrodzenia.

Odnosząc się do załączonego opisu tutejszy organ przedstawia następujące uwagi do projektowanych prac:

1. przed przystąpieniem do realizacji należy wykonać próbę skuwania tynku cementowego z cokołu;
Jeżeli tynk będzie mocno zespolony z murem, a jego skuwanie będzie skutkowało uszkodzeniem zabytkowej cegły, należy przeanalizować inny sposób naprawy tj skucie tylko tynków głuchych i odspojonych oraz zastosowanie w uzupełnieniach tynku kompatybilnego z istniejącym.
2. należy stosować materiały dedykowane do napraw budynków zabytkowych;
Wyklucza się zastosowanie materiałów współczesnych jak styropian, tynk cienkowarstwowy na siatce itp.
3. dopuszcza się przemurowanie słupków przęseł, przy czym należy zastosować cegłę maksymalnie zbliżoną wyglądem do oryginału;
4. słupki przęseł należy przykryć czapkami o formie takiej, jak przy bramie i furtce, tj. w formie daszków kopertowych;
5. oczyszczanie cegieł na słupkach przy bramie i furtce należy wykonać w taki sposób, żeby jak najmniej




uszkodzić lico cegły, sposób oczyszczania należy wypróbować na małym fragmencie.

Nie dopuszcza się stosowania niszczących metod mechanicznych tj. szlifierek.

Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków zaleca konsultację z tutejszym organem skorygowanego programu robót budowlanych przy ogrodzeniu oraz konsultacje przeprowadzonych prób.

Z upoważnienia Łódzkiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków

Anna Wróbel-Janiszewska



Naczelnik Wydziału Zabytków Nieruchomych

Otrzymują:

1. Adresat

2. a/a

Sprawę prowadzi: Marta Śmigielska – starszy inspektor ochrony zabytków nieruchomych, tel.: 42 635 80 15



Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi
ul. Piotrkowska 99, 90-425 Łódź, tel.: 42 631 78 92, fax: 42 630 17 83
e-mail: sekretariat@wuoz-lodz.pl
<https://www.wuoz-lodz.pl>

Administratorem danych osobowych jest Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie [www WUOZ](http://www.wuoz.pl): [RODO](#) lub pod numerem telefonu: 42 631 78 92.