

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W LUBLIŃCU**

42-700 Lubliniec, ul. Dworcowa 17

☎ centr. (34) 356-32-85, 356-26-74 ✉ psse.lubliniec@sanepid.gov.pl www.gov.pl/web/psse-lubliniec

NS-HK.903.86.2025

Lubliniec, 27.08.2025 r.

**Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu sieciowego Droniowice - Harbultowice**

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2024 r. poz. 416),
- art. 12 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757),
- § 20 ust. 1 pkt 8, § 21 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),
- sprawozdania z badań nr 19975/ZL/25 z dnia 15.07.2025 r. wydanego przez Centrum Badań i Dozoru sp. z o.o., Ośrodek Badań Środowiska i Zagrożeń Naturalnych, 43-143 Łędziny, ul. Łędzińska 8, próbki wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej przeprowadzonej przez eksploatatora sieci wodociągowej

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu
stwierdził (w badanym zakresie) przydatność wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu sieciowego Droniowice – Harbultowice.**

Wykonano badania próbki wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych, fizykochemicznych i organoleptycznych. W zakresie mikrobiologicznym oznaczono: ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C, bakterie grupy coli, Escherichię coli. Natomiast w zakresie fizykochemicznym i organoleptycznym oznaczono: mętność, barwę, zapach, smak, odczyn oraz przewodność elektryczną właściwą, jon amonu, azotyny, żelazo, glin.

Jakość wody w zakresie oznaczonych parametrów spełniała wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Z upoważnienia
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Lublińcu
Joanna Grajcar
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. *Gmina Kochanowice, ul. Wolności 5, 42-713 Kochanowice,*
2. *Wójt Gminy Kochanowice, ul. Wolności 5, 42-713 Kochanowice,*
3. *a/a*