

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ZIELONEJ GÓRZE



65-470 Zielona Góra, ul. Jasna 10

tel. (68) 325-46-71, fax (68) 351-47-96

e-mail: psse.zielonagora@sanepid.gov.pl

www.gov.pl/web/psse-zielona-gora

www.bip.wsse.gorzow.pl/pssezielonagora/

NIP: 929-10-85-602

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
SPÓŁKA Z O.O. W TRZEBIECHOWIE
W PŁY N Ę Ł O

Dnia 25.11.2024 L. Dz. 626

Zał. Podpis J. Proch

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ZIELONEJ GÓRZE

HK-W.9020.40.9.2024

Poczta elektroniczna, ePUAP

Zielona Góra, 25.11.2024 r.

OCENA CZĄSTKOWA JAKOŚCI WODY NR 465/2024

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze, w związku z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 416), § 21 ust. 1 pkt 3 i ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań Nr 451/2024-I z dnia 21.11.2024 r., próbki wody pobranej w dniu 18.11.2024 r. z wodociągu publicznego Gluchów w ramach kontroli wewnętrznej w punkcie czerpalnym: Stacja Uzdatniania Wody, Gluchów, woda uzdatniona informuje, że jakość wody w zakresie badanych parametrów **nie odpowiada** wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), z uwagi na podwyższoną barwę (**25 mg Pt/l**) i mętność wody (**>20 NTU**), przekroczoną zawartość manganu (**766 µg/l**) oraz przekroczoną zawartość żelaza (**4433 µg/l**).

Zgodnie z w/w rozporządzeniem Ministra Zdrowia barwa ma być akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Pożądana wartość tego parametru w wodzie w kranie konsumenta – do 15 mg Pt/l. Mętność określona jest jako: *akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości do 1,0 NTU*. Wartość parametryczna **manganu nie powinna przekraczać 50 µg/l**, natomiast **żelaza 200 µg/l**.

W związku z powyższym po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia ludzi – **stwierdzam warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi pobieranej z wodociągu publicznego Gluchów.**

Mętność wody może być spowodowana obecnością w niej gliny, ilów, związków żelaza, manganu, substancji humusowych i mikroorganizmów - cząstek organicznych i mineralnych zawieszonych koloidalnie. Zawiesiny powodujące mętność wody mogą w istotny sposób ograniczać skuteczność dezynfekcji, zapewniając ochronę mikroorganizmom. Widoczne zmętnienie wody może mieć także negatywny wpływ na jej akceptowalność przez konsumentów.

Występowanie manganu w wodach ujmowanych na zaopatrzenie ludności jest najczęściej wynikiem przenikania z utworów geologicznych lub zerwania osadów nierozpuszczalnych związków manganu w przewodach wodociągowych. Przekroczenie dopuszczalnej zawartości manganu w wodzie

może obniżyć cechy organoleptyczne wody i być powodem problemów eksploatacyjnych sieci wodociągowej.

Przyczyną podwyższonego stężenia żelaza w wodzie w w/w punkcie może być występowanie naturalnie żelaza w wodach ujmowanych, które przenikania z utworów geologicznych lub niewystarczający rozbiór wody przez użytkownika. Żelazo w wodzie głównie jest produktem korozji niedostatecznie przed nią zabezpieczonych rur i kształtek wykonanych ze stali i żeliwa, jak również żelaza uwolnionego z zerwanych osadów z sieci wodociągowej. Wysokie stężenia żelaza mają niekorzystny wpływ na wskaźniki organoleptyczne wody – barwę, mętność, a także metaliczny smak wody, budzące zastrzeżenia konsumentów.

Zgodnie z § 21 ust. 5 i ust. 9 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), **w terminie 3 dni roboczych** od dnia otrzymania niniejszego pisma proszę o przesłanie **planu realizacji działań naprawczych wraz z terminem ich realizacji** mających na celu przywrócenie należytej jakości wody zatwierdzonego przez Wójta Gminy Trzebiechów.

Ponadto **w terminie do dnia 21.12.2024 r.** proszę przesłać wyniki badań jakości wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej w punkcie:

- Głuchów, Stacja Uzdatniania Wody, woda uzdatniona,
- Głuchów nr 3, budynek mieszkalny,
- Ledno nr 10/1, budynek mieszkalny


w zakresie parametrów grupy A, Enterokoków, manganu i żelaza, potwierdzające skuteczność przeprowadzonych działań naprawczych.

W załączeniu przesyłam komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze z dnia 25.11.2024 r. w sprawie warunkowej przydatności wody z wodociągu publicznego Głuchów, który ma być rozpowszechniony przez Wójta Gminy Trzebiechów w sposób umożliwiający bezzwłoczne zapoznanie się z nim konsumentów z obszaru, dla którego został wydany (§ 26 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Ponadto przypominam, że zgodnie z § 26 ust. 3 w/w rozporządzenia **przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne** w przypadku stwierdzenia warunkowej przydatności wody do spożycia ma obowiązek **przekazać odbiorcom pisemną informację o podejmowanych oraz planowanych działaniach naprawczych** mających na celu zapewnienie należytej jakości dostarczanej wody wraz ze wskazaniem terminu ich zakończenia.

Załącznik - 1

Załącznik nr 1 - Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze Nr 65-2024 z dnia 25.11.2024 r.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Zielonej Górze

mgr inż. Dorota Baranowska

Otrzymuje:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.
ul. 3 Maja 2
66-132 Trzebiechów
E – mail: biuro@zgktrzebiechow.pl
2. Wójt Gminy Trzebiechów
ul. Sulechowska 2
66-132 Trzebiechów
ePUAP (UPD): /ueiee6550m/SkrytkaESP
3. a/a

Do wiadomości:

1. Lubuski Państwowy
Wojewódzki Inspektor Sanitarny
w Gorzowie Wlkp.
ul. Kazimierza Jagiellończyka 8B
66-400 Gorzów Wlkp.
E – mail: hk.wsse.gorzow@sunepid.gov.pl

Natalia Mielnik

tel. 683254671 do 75 (wew. 0230)

