



Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. 3 Maja 2
66-132 Trzebiechów



Trzebiechów, 12.12.2024 r.

Działania naprawcze celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań

W związku ze stwierdzeniem zawartości:

1. Ogólna liczba mikroorganizmów

- a. >300 jtk/1 ml w SUW Trzebiechów
- b. >300 jtk/1 ml w budynku mieszkalnym Mieszkowo 10.

Wdrożono następujący plan działań naprawczych:

1. W dniu 11.12.2024 r. zostało wykonane płukanie filtrów SUW Trzebiechów.
2. W dniu 16.12.2024 r. zostanie wykonane płukanie sieci.

Informacja o jakości wody oraz warunkowej przydatności wody do spożycia zamieszczona została na stronie internetowej oraz portalu społecznościowym Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. a także na stronie internetowej i na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy. Komunikaty zostały rozwieszone na tablicach ogłoszeń w miejscowościach Trzebiechów, Swarzynice i Mieszkowo. Informacje o komunikacie zostały także przekazane Sołtysom w/w miejscowości.

W dniu 17.12.2024 r. pobrane zostaną próbki wody z sieci w następujących punktach: SUW Trzebiechów, Trzebiechów, ul. Sulechowska, Sklep DINO, Swarzynice 56B budynek mieszkalny oraz Mieszkowo 10 budynek mieszkalny. Otrzymane wyniki badań Spółka niezwłocznie prześle do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w celu oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zatwierdzam

Wójt Gminy Trzebiechów

[Signature]
Bartłomiej Cichy
Zastępca Wójta Gminy



Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. 3 Maja 2
66-132 Trzebiechów



Trzebiechów, 12.12.2024 r.

Działania naprawcze

celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań

W związku ze stwierdzeniem przekroczenia zawartości i wartości:

1. **Ogólna liczba mikroorganizmów**
 - >300 jtk/1 ml W budynku mieszkalnym Głuchów 3
1. **Mangan**
 - 357 µg/l w SUW Głuchów

Wdrożono następujący plan działań naprawczych:

1. W dniu 11.12.2024 r. zostało wykonane płukanie filtrów tymczasowego SUW Głuchów. Zostało wykonane również płukanie sieci wodociągowej.
2. W dniu 16.12.2024 r. zostanie wykonane ponowne płukanie sieci wodociągowej.

Informacja o jakości wody oraz warunkowej przydatności wody do spożycia zamieszczona została na stronie internetowej oraz portalu społecznościowym Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy. Informacje zostały rozwieszone na tablicach ogłoszeń w miejscowościach Głuchów, Ledno, Głęboka, Borek, Gębice.

Po uzgodnieniu z laboratorium w dniu 17.12.2024 r. pobrane zostaną próbki wody z sieci SUW Głuchów, w budynku mieszkalnym nr 3 w m. Głuchów. Otrzymane wyniki badań Spółka niezwłocznie po otrzymaniu prześle do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w celu oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zatwierdzam

Wójt Gminy Trzebiechów

Z up. Wójta
Bartłomiej Cichy
Zastępca Wójta Gminy