



K O M U N I K A T Nr 71/2024

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze

z dnia 10.12.2024 roku

w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia


z wodociągu publicznego Głuchów (gm. Trzebiechów)

zaopatrującego miejscowości: Głuchów, Ledno, Głęboka, Borek, Gębice

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze, na podstawie sprawozdania z badań próbki wody pobranej w dniu 04.12.2024 r. z ww. ujęcia informuje, że **jakość wody pod względem mikrobiologicznym uległa pogorszeniu** nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., po. 2294), **z uwagi na podwyższoną ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C po 72 godz.** Ponadto informuję, że w dalszym ciągu jakość wody pod względem zawartości manganu nie spełnia wymagań określonych w/w rozporządzeniu.

Do czasu przywrócenia jakości wody zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia, do celów konsumpcyjnych, tj.: do picia, przygotowywania posiłków i potraw, do mycia i płukania warzyw oraz owoców, do produkcji żywności, mycia naczyń i powierzchni mających kontakt z żywnością, a także do kąpieli dzieci do lat 2 oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością, **powinna być używana wyłącznie po gotowaniu przez minimum 2 minuty.**

Woda może być wykorzystywana do innych celów socjalno – bytowych, higienicznych i domowych, a także do urządzeń sanitarnych (WC).



Właściciel ujęcia został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Powyższe informacje obowiązują do czasu odwołania

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Zielonej Górze

mgr inż. Dorota Baranowska