



Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. 3 Maja 2
66-132 Trzebiechów



Trzebiechów, 25.03.2025 r.

Działania naprawcze

celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań

W związku ze stwierdzeniem przekroczenia zawartości i wartości:

- 1. Ogólna liczba mikroorganizmów**
 - >300 jtk/1 ml, pobrana w punkcie Stacja Uzdatniania Wody, Głuchów

Wdrożono następujący plan działań naprawczych:

1. W dniu 22-25.03.2025 r. zostało wykonane płukanie filtrów.
2. W dniach 24-25.03.2025 r. zostanie wykonane płukanie sieci wodociągowej.
3. W dniu 28.03.2025 r. ponownie zostanie wykonane płukanie sieci wodociągowej.
4. W dniach 28-30.03.2025 r. ponownie zostanie wykonane płukanie filtrów.

Informacja o jakości wody oraz warunkowej przydatności wody do spożycia zamieszczona została na stronie internetowej oraz portalu społecznościowym Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy. Informacje zostały rozwieszone na tablicach ogłoszeń w miejscowościach Głuchów, Ledno, Głęboka, Borek, Gębice.

Po uzgodnieniu z laboratorium w dniu 01.04.2025 r. pobrane zostaną próbki wody z Stacji Uzdatniania Wody oraz sieci SUW Głuchów, w budynku mieszkalnym nr 6/2 Głęboka, Ledno sala wiejska. Otrzymane wyniki badań Spółka niezwłocznie po otrzymaniu prześle do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w celu oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zatwierdzam

Wójt Gminy Trzebiechów