



Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. 3 Maja 2
66-132 Trzebiechów



Trzebiechów, 18 czerwca 2025 r.

Działania naprawcze celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań

W związku ze stwierdzeniem:

1. Podwyższonej liczby organizmów >300 jtk/1 ml w budynku mieszkalnym Podlegórz 56

Wdrożono następujący plan działań naprawczych:

1. W dniach 16.06.2025 r. – 18.06.2025 r. zostanie wykonane płukanie sieci.
2. Informacja o jakości wody oraz warunkowej przydatności wody do spożycia zamieszczona została na stronie internetowej oraz portalu społecznościowym Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. a także na stronie internetowej i na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy. Komunikaty zostały rozwieszone na tablicach ogłoszeń w miejscowościach Ostrzyce, Podlegórz i Radowice. Informacje o komunikacie zostały także przekazane Sołtysom w/w miejscowości.

W dniu 18.06.2025 r. pobrane zostaną próbki wody z sieci w następujących punktach: SUW Podlegórz, Podlegórz 56 budynek mieszkalny oraz Radowice 3 budynek mieszkalny. Otrzymane wyniki badań Spółka niezwłocznie prześle do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w celu oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zatwierdzam

Wójt Gminy Trzebiechów

Wójt Gminy

Izabella Staszk