



Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. 3 Maja 2

66-132 Trzebiechów



dnia 02.07.2024 r.

zał. podpis

Trzebiechów, 01.07.2024 r.

Działania naprawcze

Celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań

W związku ze stwierdzeniem braku przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Trzebiechów (Gm. Trzebiechów) zaopatrujących w wodę miejscowości: Trzebiechów, Swarzynice, Mieszkowo.

Wdrożono następujący plan działań naprawczych:

1. W dniach 24.06.2024 r. – 25.06.2024 r. przeprowadzono chlorowanie SUW Trzebiechów.
2. W dniach 25.06.2024 r. – 26.06.2024 r. przeprowadzono płukanie sieci.
3. W dniu 01.07.2024 r. zostanie wykonana ponowne chlorowanie sieci SUW Trzebiechów.
4. W dniu 01.07.2024 r. zostanie wykonane płukanie filtrów SUW Trzebiechów.
5. W dniach 01.07.2024 r. – 02.07.2024 r. zostanie wykonane płukanie sieci.
6. W dniu 01.07.2024 r. zostanie wykonana dezynfekcja sieci SUW.
7. Informacja o jakości wody oraz braku przydatności wody do spożycia zamieszczona została na stronie internetowej oraz portalu społecznościowym Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., a także na stronie internetowej i na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy. Informacje przesłano mieszkańcom wiadomość w formie SMS oraz zostały rozwieszone na tablicach ogłoszeń w miejscowościach: Trzebiechów, Swarzynice i Mieszkowo.

W dniu 26.06.2024 r. pobrane zostały próbki wody z sieci w następujących punktach: SUW Trzebiechów, Sklep DINO, Trzebiechów, ul Sulechowska. Otrzymane wyniki badań Spółka przesłała do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w celu oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zatwierdzam

Wójt Gminy Trzebiechów

Z up. Wójta
Bartłomiej Cichuński
Zastępca Wójta Gminy