

HKN.9024.24.5.2025

Urząd Gminy w Regiminie

Wpłynęło dnia 2025-08-14

Nr. 5855/25

Ref. p.k. Jostulski

Ciechanów, 2025.08.12

Gminny Zakład Komunalny
w Regiminie
Targonie 58
06-461 Regimin

DECYZJA Nr HK-187/2025

Działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 10 ust. 1 pkt 3, art. 12 ust. 1, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416),
- art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757),
- § 3 ust. 1 i 3, § 4 ust. 1 pkt 1, ust. 2, § 21 ust. 1 pkt 1, § 22, § 26 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.),
- art. 21 § 1 pkt 2, art. 104 § 1, art. 127a i art. 130 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 ze zm.),

dokonując oceny jakości wody z wodociągu publicznego Regimin zgodnie z uzyskanymi wynikami badań próbek wody pobranych w ramach kontroli sanitarnej w dniu 04.08.2025 r. (protokół kontroli nr HK-72/119/25) zgodnie ze sprawozdaniem z badań HKL.9051-1-354/850,851,852/2025 z dnia 06.08.2025 r. oraz pobranych w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 06.08.2025 r. zgodnie ze sprawozdaniem z badań HKL.9051-2-28/1012z,1013z,1014z,1015z/2025 z dnia 11.08.2025 r.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie
stwierdza**

przydatność do spożycia przez ludzi wody z wodociągu publicznego Regimin.

Uzasadnienie

Do ustawowego zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy m. in. kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, w szczególności dotyczących higieny środowiska, a zwłaszcza wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach. Państwowa Inspekcja Sanitarna jest z mocy przedmiotowej ustawy zobowiązana do sprawowania bieżącego nadzoru w zakresie przestrzegania przepisów określających wymagania dotyczące wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W dniu 04.08.2025 r. w ramach nadzoru sanitarnego pobrano próbki wody 850-852 z punktów monitoringowych/zgodności na sieci dystrybucyjnej wodociągu publicznego Regimin (u 3 odbiorców na sieci dystrybucyjnej). Zgodnie ze sprawozdaniem z badań HKL.9051-1-354/850,851,852/2025 z dnia 06.08.2025 r. PPIS w Ciechanowie stwierdził nieprawidłowości mikrobiologiczne tj. obecność bakterii grupy coli w 1 punkcie na sieci dystrybucyjnej:

- sieć Włosty 7 – piekarnia, kran w hali produkcji – 1 jtk/100 ml..

W związku ze stwierdzonym stanem faktycznym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie, pismem HKN.9024.24.5.2025 z dnia 06.08.2025 r. zawiadomił

o wszczęciu postępowania administracyjnego zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Gminny Zakład Komunalnej w Regiminie przekazał w dniu 11.08.2025 r. wyniki badań próbek wody pobranych w dniu 06.08.2025 r. w ramach kontroli wewnętrznej według sprawozdania z badań HKL.9051-2-28/1012z,1013z,1014z,1015z/2025 z dnia 11.08.2025 r., potwierdzające wyeliminowanie obecności bakterii grupy coli we wszystkich punktach zgodności /monitoringowych.

Badania przeprowadziło upoważnione laboratorium.

Jakość wody w sieci dystrybucyjnej wodociągu publicznego Regimin, zgodnie z uzyskanymi wynikami badań spełnia obowiązujące wymagania określone części A tabela 1, części B, części C tabela 1 oraz w części D załącznika nr 1 ww. rozporządzenia w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych w ramach prowadzonego monitoringu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie stwierdził przydatność do spożycia przez ludzi wody z wodociągu publicznego Regimin - jak w sentencji decyzji.

Okresową ocenę jakości wody wydano w formie decyzji o przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Regimin, zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków i w związku z § 22 ust. 1 i 2 § 26 ust. 4 ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

*Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz § 27 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi **wójt, burmistrz, prezydent miasta jest obowiązany do poinformowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia.***

Pouczenie

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Ciechanowie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczną i prawomocną.

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Otrzymują:

1. Adresat
2. Wójt Gminy Regimin
3. aa



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Ciechanowie
Dariusz Drzewiecki