



HKN.9024.26.1.2022

Urząd Gminy w Regiminnie

Wpłynęło dnia 2022-07-07 r

Nr. 5785/22 zał.

Ref. p. K. Jaskulska

Ciechanów, 2022.06.29.

Wójt Gminy Regimin

Działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 10 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195 ze zm.),
- art. 12 ust. 1 i 4 ustawy oraz art. 19 ust. 1 i 2 pkt 7 z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028),
- § 3 ust.1 i 3, § 4 ust 2, § 21 ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie uwzględniając uzyskane wyniki badań próbek wody pobranych w dniu 27.06.2022 r. w ramach kontroli sanitarnej sprawdzającej na wniosek z dnia 21.06.2022 r. Gminnego Zakładu Komunalnego w Regiminnie z urządzeń/instalacji wodociągu Zeńbok stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi (obecność bakterii grupy coli we wszystkich przebadanych próbkach).

Jednocześnie przypominam, że zgodnie z wymaganiami § 26 ust. 4 pkt 2 ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, konsumentów należy na bieżąco informować o jakości wody poprzez komunikaty (opracowane przez właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego), rozpowszechniane przez właściwego Prezydenta, Wójta.

W załączeniu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie przekazuje komunikat o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Zeńbok.

Z upoważnienia
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Ciechanowie
K. Polak
Katarzyna Polak

HKN.9024.26.1.2022

Gminny Zakład Komunalny
w Regiminie
Targonie 58,
06-461 Regimin

DECYZJA Nr HKN – 132/2022

Działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 10 ust. 1 pkt 3, art. 12 ust. 1, art. 27 pkt 1 i 2 art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195 ze zm.),
- art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020r. poz. 2028),
- § 3 ust. 1 i 3, § 4 ust.1 pkt 1, ust. 2, § 20 ust. 3 pkt 3 i 4, § 21 ust. 1 pkt 4, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),
- art. 21 § 1 pkt 2, art. 104 § 1, i art. 130 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.),

oraz uwzględniając wyniki badań próbek wody pobranych w dniu 27.06.2022 r. z urządzeń/instalacji wodociągu Zeńbok w ramach kontroli sanitarnej sprawdzającej wniosek GZK w Regiminie z dnia 21.06.2022 r. według sprawozdania z badań HKL.9051-1-248/595,596,957,598/2022 z dnia 29.06.2022 r.

*Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie
stwierdza*

*brak przydatności wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego Zeńbok
i nakazuje*

Gminnemu Zakładowi Komunalnemu w Regiminie, Targonie 58, 06-461 Regimin

- 1.) **wyeliminowanie obecności bakterii grupy coli z wody z urządzeń i sieci dystrybucyjnej wodociągu Zeńbok** doprowadzając jej jakość do wymagań określonych w zał. nr 1 w części C tabeli 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
- 2.) **ustalenie i realizowanie działań naprawczych** w celu doprowadzenia jakości mikrobiologicznej wody z wodociągu Zeńbok do obowiązujących wymagań zgodnych z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
- 3.) **poinformowanie wszystkich odbiorców o złej jakości mikrobiologicznej wody z wodociągu Zeńbok oraz umieszczenie informacji o jakości wody na stronie internetowej i w innych publikatorach;**
- 4.) **bieżące informowanie PPIS w Ciechanowie** (zgodnie z § 6 ww. rozporządzenia) o zakresie i terminach podejmowanych działań naprawczych oraz ich skuteczności;
- 5.) **przedłożenie sprawozdań z badań mikrobiologicznych w zakresie wskaźników mikrobiologicznych: bakterie grupy coli, Escherichia coli i Enterokoki kałowe oraz chloru wolnego** pobranych we wszystkich czterech uzgodnionych punktach monitoringowych, potwierdzających uzyskanie wymaganej jakości mikrobiologicznej wody z wodociągu Zeńbok;
- 6.) **zapewnienie zastępczego zaopatrzenia ludności w wodę o jakości odpowiadającej obowiązującym wymaganiom dla wody przeznaczonej do spożycia, w czasie braku przydatności wody do spożycia przez ludzi** dostarczanej z wodociągu Zeńbok.

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, obowiązki określone w pkt 3 i 6 podlegają natychmiastowemu wykonaniu. Termin wykonania obowiązków określonych w pkt 1, 2, 4 i 5 do dnia **13.07.2022 r.** O wykonaniu nakazów należy powiadomić pisemnie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie.

Uzasadnienie

Badania próbek wody, pobranych 27.06.2022 r. w ramach kontroli sanitarnej sprawdzającej (wg protokołu kontroli nr HK-72/92/22) na wniosek GZK w Regiminie z dnia 21.06.2022 r. wykazały, że wodociąg Zeńbok dostarcza wodę o kwestionowanej jakości mikrobiologicznej w zakresie wskaźników określonych w załączniku nr 1 części C tabela 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Na podstawie sprawozdania z badań Nr HKL.9051-1-248/595,596,597,598/2022 z dnia 29.06.2022 r. stwierdzono obecność bakterii grupy coli we wszystkich punktach zgodności/monitoringowych na urządzeniach i sieci wodociągu Zeńbok, a zgodnie z wymaganiami ww. rozporządzenia bakterie grupy coli powinny być nieobecne w 100 ml wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Na podstawie § 21 ust.1 pkt 4 ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należało uznać, że woda z wodociągu Zeńbok nie jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego.

Stwierdzona obecność bakterii grupy coli w wodzie wodociągowej stanowi zagrożenie dla zdrowia konsumentów.

W związku z powyższym PPIS w Ciechanowie stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi dostarczanej przez wodociąg Zeńbok oraz nakazał wyeliminowanie obecności bakterii grupy coli.

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej jeżeli stwierdzone naruszenia powodują zagrożenie zdrowia ludzi, właściwy państwowy powiatowy inspektor sanitarny nakazuje m.in. wyeliminowanie obecności nieprawidłowości oraz podjęcie innych działań, a nakazy (pkt 3 i 6) decyzji podlegają natychmiastowemu wykonaniu.

Uwzględniając powyższe ustalenia i realizując ustawowy obowiązek przeciwdziałania zagrożeniom zdrowotnym dla ludzi, nakazano jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.

Przed upływem terminu wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu (art. 130 § 1 k.p.a.). Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 § 2 k.p.a.). Mimo wniesienia odwołania decyzja podlega wykonaniu w przypadku, gdy:

- decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności (art. 108 k.p.a.),
- decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy,
- decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 1 i 2 k.p.a.). W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji nie przysługuje prawo do odwołania się ani skargi do sądu administracyjnego.



Z upoważnienia
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Ciechanowie
K. Polak
Katarzyna Polak

Otrzymują:

- 1.) Adresat
- 2.) Wójt Gminy Regimin
- 3.) Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ciechanowie
- 4.) aa