

HKN.9024.26.2.2023

**Gminny Zakład Komunalny  
w Regiminie  
Targonie 58  
06-461 Regimin**

### **DECYZJA Nr HK-211/2023**

Działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 10 ust. 1 pkt 3, art. 12 ust. 1, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338 ze zm.),
- art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537 ze zm.),
- § 3 ust. 1 i 3, § 4 ust.1 pkt 1, ust. 2, § 21 ust 1 pkt 1, § 22, § 26 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.),
- art. 21 § 1 pkt 2, art. 104 § 1, art. 127a i art. 130 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.),  
dokonując oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Zeńbok zgodnie z uzyskanymi wynikami badań próbek wody pobranymi w dniu 04.10.2023 r. w ramach kontroli sanitarnej sprawdzającej (protokół kontroli HK-72/149/23 z dnia 04.10.2023 r. ) według sprawozdania z badań Nr HKL.9051-1-618/1349,1350,1351,1352,1353/2023 z dnia 06.10.2023 r.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie  
stwierdza**

**przydatność do spożycia przez ludzi wody z wodociągu zbiorowego Zeńbok w  
zakresie parametrów mikrobiologicznych**

**Uzasadnienie:**

Do ustawowego zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy m. in. kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, w szczególności dotyczących higieny środowiska, a zwłaszcza wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach. Państwowa Inspekcja Sanitarna jest z mocy przedmiotowej ustawy zobowiązana do sprawowania bieżącego nadzoru w zakresie przestrzegania przepisów określających wymagania dotyczące wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zgodnie z decyzją nr HK-166/2023 z dnia 11.08.2023 r. zmienionej decyzją HK-166/2023/Z z dnia 11.09.2023 r. Gminny Zakład Komunalny w Regiminie był zobowiązany w terminie do 30.09.2023 r. do wyeliminowania obecności bakterii grupy coli z urządzeń i sieci dystrybucyjnej wodociągu Zeńbok. Niezgodności zostały stwierdzone na podstawie wyników badań próbek wody pobranych w ramach kontroli sanitarnej wg protokołu kontroli HK-25/69/23 z dnia 02.08.2023 r. (sprawozdanie z badań Nr HKL.9051-1-438/1007,1008/2023 z dnia 04.08.2023 r.). Badania próbek wody wykonało uprawnione laboratorium. Strona zobowiązana pismami z dnia 30.08.2023 r. oraz 29.09.2023 r. przekazała wyniki badań z kontroli wewnętrznej oraz

informację o podjętych działaniach naprawczych zmierzających do przywrócenia właściwej jakości mikrobiologicznej wody. W dniu 04.10.2023 r. upoważniony pracownik PSSE w Ciechanowie przeprowadził kontrolę sanitarną sprawdzającą (protokół nr HK-72/149/23) z poborem próbek wody z 5 uzgodnionych punktów monitoringowych. Zgodnie ze sprawozdaniem z badań Nr HKL.9051-1-618/1349,1350,1351,1352,1353/2023 z dnia 06.10.2023 r. potwierdzono wyeliminowanie obecności bakterii grupy coli w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Zeńbok.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie stwierdził przydatność do spożycia przez ludzi wody z wodociągu Zeńbok jak w sentencji decyzji.**

*Okresową ocenę jakości wody wydano w formie decyzji o przydatności wody do spożycia z wodociągu Zeńbok zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków i w związku z § 22 ust. 1 i 2 § 26 ust. 4 ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.*

*Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz § 27 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi **wójt, burmistrz, prezydent miasta jest obowiązany do poinformowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia.***

### Pouczenie

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Ciechanowie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

**Z upoważnienia**  
**Państwowego Powiatowego**  
**Inspektora Sanitarnego**  
**w Ciechanowie**  
*K. Polak*  
**Katarzyna Polak**

#### Otrzymują:

- 1.) Adresat
- 2.) Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ciechanowie
- 3.) Wójt Gminy Regimin
- 4.) aa





## KOMUNIKAT

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie  
z dnia 6 października 2023 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia  
przez ludzi**


**z wodociągu publicznego Zeńbok gmina Regimin**

*zaopatrującego w wodę ok. 703 mieszkańców 4 miejscowości gm. Regimin: Jarluty  
Duże, Jarluty Małe, Przybyszewo, Zeńbok*

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie  
informuje  
o przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Zeńbok  
w zakresie wskaźników mikrobiologicznych**

Podstawą uznania przydatności wody do spożycia przez ludzi są wyniki badań próbek wody pobranych w dniu 04.10.2023 r., z wodociągu publicznego Zeńbok – **wyeliminowano obecność bakterii grupy coli.**

Woda z wodociągu Zeńbok nadaje się do picia i innych celów użytkowych



*W związku z prowadzeniem działań naprawczych w obrębie wodociągu Zeńbok gm. Regimin w ramach warunkowej przydatności wody do spożycia w zakresie przekroczeń manganu i mętności nadal mogą być odczuwane skutki prowadzonych działań.*

**Z upoważnienia**  
**Państwowego Powiatowego**  
**Inspektora Sanitarnego**  
**w Ciechanowie**  
*K. Polak*  
**Katarzyna Polak**