

Ciechanów, 2025.01.15.

HKN.9024.26.8.2024

**Gminny Zakład Komunalny
w Regiminie
Targonie 58,
06-461 Regimin**

DECYZJA Nr HK- 291/2024/W

Działając na podstawie:

- art. 1 pkt 5, art. 4 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 10 ust. 1 pkt 3, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416),
- art. 127a, art. 130 art. § 2 i 162 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572)

oraz uwzględniając wniosek Gminnego Zakładu Komunalnego w Regiminie, Targonie 58, 06-461 Regimin znak GZK/3/2025 z dnia 09.01.2025 r. i zgodnie ze sprawozdaniami z badań HKL.9051-2-15/4z,5z,6z,7z/2025 z dnia 09.01.2025 r. próbek wody pobranych w dniu 07.01.2025 r. w ramach kontroli wewnętrznej i sprawozdaniem z badań HKL.9051-1-9/46,47,48,49/2025 z dnia 15.01.2025 r. próbek wody pobranych w ramach kontroli sanitarnej sprawdzającej w dniu 13.01.2025 r. (protokół kontroli Nr HK-25/3/25)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie
*stwierdza wygaśnięcie decyzji nr **HK-291/2024 z dnia 30.12.2024 r.***
stwierdzającej warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego Zeńbok

i ustalającej dzień 20 stycznia 2025 r. jako termin wykonania punktów ww. decyzji:

1. Wyeliminowania obecności bakterii grupy coli z wody dostarczanej i w sieci dystrybucyjnej wodociągu publicznego Zeńbok doprowadzając jej jakość do wymagań określonych w części C w tabeli 1 załącznika nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
2. Ustalenia i prowadzenia działań naprawczych w celu przywrócenia bezwarunkowej mikrobiologicznej przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
3. Nieprzekraczania określonej dopuszczalnej wartości parametrycznej dla chloru wolnego - 0,3 mg/l w punktach czerpalnych w przypadku prowadzenia okresowej dezynfekcji wody związkami chloru.
4. Bieżącego informowanie PPIS w Ciechanowie o zakresie i terminach realizacji działań naprawczych.
5. Potwierdzenia badaniami w ramach kontroli wewnętrznej uzyskanie wymaganej jakości mikrobiologicznej wody uzdatnionej i w sieci dystrybucyjnej w zakresie wskaźników mikrobiologicznych: bakterie grupy coli, Escherichia coli, enterokoki kałowe, a także chloru wolnego w czasie prowadzenia procesu dezynfekcji i po jego zakończeniu we wszystkich uzgodnionych punktach monitoringowych/zgodności (4 punkty zgodności).

Uzasadnienie

Zgodnie z decyzją Nr HK - 291/2024 z dnia 30.12.2024 r. stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Zeńbok, Gminny Zakład Komunalny

w Regiminie był zobowiązany w terminie do dnia 20.01.2025 r. do m. in. wyeliminowania obecności bakterii grupy coli z wody uzdatnionej i w sieci dystrybucyjnej wodociągu publicznego Zeńbok, ustalenia i realizowania działań naprawczych, potwierdzenia badaniami uzyskanie wymaganej jakości mikrobiologicznej wody w przedmiotowym zakresie i informowania PPIS w Ciechanowie o wynikach tych badań.

Strona zobowiązana pismem znak GZK/3/2025 z dnia 09.01.2025 r. poinformowała o podjętych działaniach naprawczych (płukanie sieci) i przekazała wyniki badań próbek wody pobranych w dniu 07.01.2025 r. w ramach kontroli wewnętrznej, które potwierdzają wymaganą jakość mikrobiologiczną wody z wodociągu publicznego Zeńbok (sprawozdanie z badań HKL.9051-2-15/4z,5z,6z,7z/2025 z dnia 09.01.2025 r.).

Jednocześnie Gminny Zakład Komunalny w Regiminie wnioskował o przeprowadzanie kontroli sanitarnej sprawdzającej przed upływem terminu wykonania obowiązków ww. decyzji.

W dniu 13.01.2025 r. upoważniony pracownik PSSE w Ciechanowie przeprowadził kontrolę sanitarną sprawdzającą (protokół kontroli nr HK-25/3/25) z poborem próbek wody ze wszystkich uzgodnionych punktów zgodności/monitoringowych wodociągu publicznego Zeńbok. Zgodnie ze sprawozdaniem z badań HKL.9051-1-9/46,47,48,49/2025 z dnia 15.01.2025 r. potwierdzono poprawę jakości mikrobiologicznej wody uzdatnionej i w sieci dystrybucyjnej wodociągu publicznego Zeńbok (brak obecności enterokoków kałowych, bakterii grupy coli, i Escherichia coli).

Na podstawie § 21 ust.1 pkt 4 ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należało uznać, że woda spełnia wymagania określone w Tabeli 1 w części A i części C załącznika nr 1 do rozporządzenia.

Wskazując na powyższe okoliczności organ stwierdza, że decyzja Nr HK – 291/2024 z dnia 30.12.2024 r. stała się bezprzedmiotowa, a stwierdzenie wygaśnięcia decyzji leży w interesie strony.

Pouczenie

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Ciechanowie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Ciechanowie
Dariusz Brzostowski

Otrzymuje:

1. Adresat
2. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ciechanowie
3. Wójt Gminy Regimin
4. aa