

HKN.9024.26.1.2022

Gminny Zakład Komunalny
w Regiminie
Targonie 58
06-461 Regimin

DECYZJA Nr HK- 166/2022

Działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 10 ust. 1 pkt 3, art. 12 ust. 1, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195 ze zm.),
- art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028),
- § 3 ust. 1 i 3, § 4 ust. 1 pkt 1, ust. 2, § 20 ust. 3 pkt 3 i 4, § 21 ust. 1 pkt 1, § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 z późn. zm.),
- art. 21 § 1 pkt 2, art. 104 § 1, art. 127a i art. 130 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.),

dokonując oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Zeńboku gm. Regimin zgodnie z uzyskanymi wynikami badań próbek wody pobranymi 8 i 17 sierpnia 2022 r. w ramach kontroli wewnętrznej i nadzoru sanitarnego (protokół kontroli HK-72/117/22 z dnia 17.08. 22 r.) według sprawozdań z badań Nr HKL.9051-2-55/895z,896z,897z,898z/2022 z dnia 11.08.2022 r. i HKL.9051-1-312/730,731,732,733/2022 z dnia 19.08.2022 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie
stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów mikrobiologicznych z wodociągu publicznego w Zeńboku.

Uzasadnienie

Zgodnie z decyzją nr HKN-152/2022 z dnia 03.08.2022 r. Gminny Zakład Komunalny w Regiminie był zobowiązany w terminie do 31.08.2022 r. wyeliminować **obecność bakterii grupy coli z wody dostarczanej i w sieci dystrybucyjnej wodociągu publicznego w Zeńboku**, doprowadzając jej jakość do wymagań określonych w części C w tabeli 1 załącznika nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Strona zobowiązana wykazała przed ustalonym terminem uzyskanie wymaganej jakości mikrobiologicznej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W dniu 12.08.2022 r. pismem znak GZK/52/2022 przekazano informacje o podjętych działaniach naprawczych i przedłożono sprawozdanie z badań nr HKL.9051-2-55/895z,896z,897z,898z/2022 z dnia 11.08.2022 r. Ponadto wnioskowano o przeprowadzenie kontroli sanitarnej sprawdzającej. Badania próbek wody pobranych w dniu 17.08.2022 r. w ramach nadzoru sanitarnego (protokół kontroli HK-72/117/22) potwierdziły poprawę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie wskaźników objętych decyzją – sprawozdanie z badań HKL.9051-1-312/730,731,732,733/2022 z dnia 19.08.2022r.

Zgodnie z powyższymi ustaleniami oraz uwzględniając sprawozdania z badań próbek wody w zakresie wskaźników mikrobiologicznych : bakterie grupy coli, Escherichia coli i enterokoki kałowe, należało uznać, że jakość wody z wodociągu publicznego w Zeńboku spełnia w myśl § 3 ust. 1 i 3 w związku z § 4 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. obowiązujące wymagania .

*Okresową ocenę jakości wody wydano w formie decyzji o przydatności wody do spożycia z wodociągu Zeńbok zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków) i w związku z § 22 ust. 1 i 2 § 26 ust. 4 ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz § 27 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi **wójt, burmistrz, prezydent miasta jest obowiązany do poinformowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia.***

Pouczenie

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Ciechanowie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Ciechanowie

Joanna Zaręba

Otrzymują:

- 1.) Adresat
- 2.) Wójt Gminy Regimin
- 3.) PIW w Ciechanowie
- 4.) aa