

HKN.9024.26.6.2021

Gminny Zakład Komunalny  
w Regiminie  
Targonie 58  
06-461 Regimin

Dotyczy wodociągu Zeńbok

Działając na podstawie:

- art. 1 pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 10, art. 25 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338),
- § 3 ust. 1 i 3 § 4 i § 20 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.)

PPIS w Ciechanowie **informuje, że zgodnie ze sprawozdaniem z badań** nr HKL.9051-2-23/491z,492z2023 z dnia 05.06.2023 r. **próbek wody** pobranych w dniu 31.05.2023 r. w ramach kontroli wewnętrznej z uzgodnionych punktów zgodności/ monitoringowych **na urządzeniach i sieci wodociągu Zeńbok, woda przeznaczona do spożycia przez ludzi wykazuje nadal utrzymujące się przekroczenia poziomu mętności.**

Zgodnie z decyzją HK-233/2021 z dnia 30.11.2021 r. (ze zmianami) stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Zeńbok **należy wyeliminować ponadnormatywny poziom mętności w terminie do 31 sierpnia 2023 r. i potwierdzić badaniami przeprowadzonymi w ramach kontroli wewnętrznej uzyskanie wymaganej jakości fizykochemicznej wody w ww. zakresie we wszystkich uzgodnionych punktach zgodności/monitoringowych.**

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Ciechanowie

Joanna Zaręba

Otrzymują:

- 1.) Adresat
- 2.) Wójt Gminy Regimin
- 3.) aa