

HKN.9024.25.6.2024

Urząd Gminy w Regiminnie

Wpłynęło dnia 2024-09-25

Nr. 6337/24 zał.

Ref. p.k. Jaskulska

Ciechanów, 2024.09.23...

Gminny Zakład Komunalny
w Regiminnie
Targonie 58,
06-461 Regimin

DECYZJA Nr HK - 173/2024/Z

Działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 10 ust. 1 pkt 3, art. 12 ust. 1, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416)
- art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757),
- § 3 ust. 1 i 3, § 4 ust. 1 pkt 1, ust. 2, § 21 ust. 1 pkt 3, ust. 3 pkt 1, § 22, § 26 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.),
- art. 21 § 1 pkt 2, art. 104 § 1, art. 127a i art. 130 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572),

oraz uwzględniając wniosek Gminnego Zakładu Komunalnego w Regiminnie znak GZK/46/2024 z dnia 16.09.2024 r. (data wpływu 20.09.2024 r.)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie
zmienia decyzję HKN – 173/2024 z dnia 16.08.2024 r.

stwierdzając
warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Radomka
w ten sposób, że:

1. Przedłuża termin wykonania niżej wymienionych obowiązków w punktach 1, 2, 3 ww. decyzji tj.:
 - 1) **wyeliminowanie ponadnormatywnego poziomu manganu z wody uzdatnionej i w sieci dystrybucyjnej wodociągu publicznego Radomka** doprowadzając jej jakość do wymagań określonych w części C tabela 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
 - 2) **bieżące informowanie PPIS w Ciechanowie o zakresie i terminach realizacji działań naprawczych,**
 - 3) **potwierdzenie badaniami wymaganej jakości fizykochemicznej wody uzdatnionej i w sieci dystrybucyjnej wodociągu publicznego Radomka w zakresie poziomu manganu we wszystkich uzgodnionych punktach zgodności/monitoringowych,** w ramach kontroli wewnętrznej

do dnia 30.11.2024 r.

O wykonaniu nakazów należy powiadomić pisemnie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie.

Po rozpatrzeniu wniosku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie uwzględnił w całości żądanie strony i w tym stanie rzeczy organ odstąpił od uzasadnienia.

Pouczenie

Decyzja wydana w pierwszej instancji, od której uzasadnienia organ odstąpił z powodu uwzględnienia w całości żądania strony, jest ostateczna. Stosownie do art. 53 i art. 54 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2023 r., poz. 1634 ze zm.) stornie służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, którą wnosi się za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie, ul. Sienkiewicza 27, 06-400 Ciechanów w terminie 30 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Ciechanowie

Dariusz Drzewiecki

Otrzymuje:

1. Adresat
2. Wójt Gminy Regimin
3. PIW w Ciechanowie
4. aa