

HKN.9024.25.4.2024

Urząd Gminy w Regiminnie

Wpłynęło dnia 2024-05-29 r

Nr 3426/24 zał.

Ref. p. K. Juszkowski

Ciechanów, 2024.05.27.

Gminny Zakład Komunalny  
w Regiminnie  
Targonie 58,  
06-461 Regimin

### DECYZJA Nr HK - 103/2024

Działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 10 ust. 1 pkt 3, art. 12 ust. 1, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416)
- art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757),
- § 3 ust. 1 i 3, § 4 ust. 1 pkt 1, ust. 2, § 21 ust. 1 pkt 3, ust. 3 pkt 1, § 22, § 26 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.),
- art. 21 § 1 pkt 2, art. 104 § 1, art. 127a i art. 130 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572),

oraz na podstawie uzyskanych wyników badań próbek wody pobranych w dniu 14.05.2024 r. z urządzeń i instalacji **wodociągu publicznego Radomka gm. Regimin** w ramach kontroli wewnętrznej według sprawozdania z badań HKL.9051-2-22/336z,337z/2024 z dnia 17.05.2024 r.

*Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie  
stwierdza*

*warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi  
z wodociągu publicznego Radomka gm. Regimin  
i nakazuje*

*Gminnemu Zakładowi Komunalnemu w Regiminnie  
Targonie 58, 06-461 Regimin*

- 1) **wyeliminowanie nieprawidłowego zapachu (gnilnego) z wody uzdatnionej i w sieci dystrybucyjnej wodociągu publicznego Radomka** doprowadzając jej jakość do wymagań określonych w części C tabela 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
- 2) **wyeliminowanie nieprawidłowego smaku (gnilnego) z wody uzdatnionej i w sieci dystrybucyjnej wodociągu publicznego Radomka**, doprowadzając jej jakość do wymagań określonych w części C tabela 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
- 3) **bieżące informowanie PPIS w Ciechanowie o zakresie i terminach realizacji działań naprawczych,**
- 4) **potwierdzenie badaniami wymaganej jakości fizykochemicznej wody uzdatnionej i w sieci dystrybucyjnej wodociągu publicznego Radomka w zakresie zapachu i smaku we wszystkich uzgodnionych punktach zgodności/monitoringowych,** w ramach kontroli wewnętrznej

**w terminie do dnia 17 czerwca 2024 r.**

**O wykonaniu nakazów należy powiadomić pisemnie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie.**

### **Uzasadnienie**

Do ustawowego zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy m. in. kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, w szczególności dotyczących higieny środowiska, a zwłaszcza wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach. Państwowa Inspekcja Sanitarna jest z mocy przedmiotowej ustawy zobowiązana do sprawowania bieżącego nadzoru w zakresie przestrzegania przepisów określających wymagania dotyczące wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Badania próbek wody, pobranych w dniu 14.05.2024 r. z 2 punktów zgodności na urządzeniach i z sieci dystrybucyjnej wodociągu publicznego Radomka gm. Regimin, w ramach kontroli wewnętrznej według sprawozdania z badań HKL.9051-2-22/336z,337z/2024 z dnia 17.05.2024 r. wykazały nieprawidłowy smak i zapach (gnilny) w 2 punktach: SUW – woda uzdatniona i sieć - Lipa 11 – sklep , kran na zapleczu.

Zgodnie z uzyskanymi wynikami badań na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należało uznać, że woda z wodociągu publicznego Radomka nie spełnia wymagań określonych w części C tabela 2 załącznika nr 1 ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia .

W związku ze stwierdzonym stanem faktycznym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie, pismem HKN.9024.25.4.2024 z dnia 20.05.2024 r. zawiadomił o wszczęciu postępowania administracyjnego zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Strona zobowiązana - Gminny Zakład Komunalny w Regiminnie pismem znak GZK/25/2024 z dnia 27.05.2024 r. poinformowała o prowadzonych działaniach naprawczych (płukanie sieci), planowanym poborze próbek w ramach kontroli wewnętrznej oraz określiła termin uzyskania wymaganej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Radomka – do dnia 17.06.2024 r.

Zgodnie z § 21 ust. 5, 6 i 9 ww. rozporządzenia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi i nakazał stronie zobowiązanej realizację skutecznych działań naprawczych według ustalonego planu, w celu przywrócenia należytej jakości organoleptycznej wody z wodociągu publicznego Radomka, w zakresie wskazanym w pkt 1 i 2 decyzji w terminie do dnia 17.06.2024 r.

Konieczność uzyskania wymaganej jakości organoleptycznej wody dostarczanej z ww. wodociągu i jej stabilności w tym zakresie, uzasadnia nałożenie obowiązku wykonania badań wody w ramach kontroli wewnętrznej według pkt 4 decyzji.

Zgodnie z powyższym na podstawie § 3 ust. 1 i 3, § 4 ust.1 ust. 1 i 4, oraz w myśl § 21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi **należało uznać, że woda z wodociągu publicznego Radomka gm. Regimin wykazuje warunkową przydatność do spożycia przez ludzi.**

### **Pouczenie**

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Ciechanowie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.



**Z upoważnienia**  
Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego  
w Ciechanowie

*Bożena Grabowska*

Otrzymuje:

1. Adresat
2. Wójt Gminy Regimin
3. PIW w Ciechanowie
4. aa

