

HKN.9024.25.6.2024

**Gminny Zakład Komunalny
w Regiminie
Targonie 58,
06-461 Regimin**

DECYZJA Nr HK-274/2024

Działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 10 ust. 1 pkt 3, art. 12 ust. 1, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416),
- art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757),
- § 3 ust. 1 i 3, § 4 ust. 1 pkt 1, ust. 2, § 21 ust. 1 pkt 1, § 22, § 26 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.),
- art. 21 § 1 pkt 2, art. 104 § 1, art. 127a i art. 130 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572)

dokonując oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Radomka zgodnie z uzyskanymi wynikami badań próbek wody pobranych w dniu 03.12.2024 r. w ramach kontroli sanitarnej sprawdzającej (protokół kontroli HK-25/154/24) według sprawozdania z badań HKL.9051-1-563/1318,1319,1320,1321/2024 z dnia 05.12.2024 r.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie
stwierdza**

**przydatność do spożycia przez ludzi wody z wodociągu publicznego Radomka gm. Regimin
w zakresie manganu.**

Uzasadnienie:

Państwowa Inspekcja Sanitarna jest powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, a w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru m.in. nad jakością wody do spożycia przez ludzi i nad warunkami sanitarno-technicznymi, w celu ochrony zdrowia ludzkiego poprzez zapobieganie powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych. Do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne m.in. dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zgodnie z decyzją nr HK-173/2024 z dnia 16.08.2024 r. (ze zmianami) Gminny Zakład Komunalny w Regiminie był zobowiązany w terminie do dnia 30.11.2024 r. wyeliminować ponadnormatywny poziom manganu z wody uzdatnionej i sieci dystrybucyjnej wodociągu Radomka. Niezgodności zostały stwierdzone na podstawie wyników badań próbek wody pobranych w ramach prowadzonego nadzoru w dniu 05.08.2024 r. (sprawozdanie z badań HKL.9051-1-349/841,842,843/2024 z dnia 12.08.2024 r.).

W dniu 03.12.2024 r. upoważniony pracownik PSSE w Ciechanowie przeprowadził kontrolę sanitarną sprawdzającą (protokół kontroli nr HK-25/154/24) z poborem próbek wody z 4 uzgodnionych punktów monitoringowych. Zgodnie ze sprawozdaniem z badań HKL.9051-1-563/1318,1319,1320,1321/2024 z dnia 05.12.2024 r. potwierdzono wyeliminowanie ponadnormatywnego poziomu manganu z urządzeń i sieci dystrybucyjnej wodociągu Radomka.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie stwierdził przydatność do spożycia przez ludzi wody z wodociągu publicznego Radomka gm. Regimin w zakresie manganu - jak w sentencji decyzji.

Okresową ocenę przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Radomka gm. Regimin, wydano zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków i w związku z § 22 ust. 1 i 2 § 26 ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz § 27 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wójt, burmistrz, prezydent miasta jest obowiązany do poinformowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia.

Pouczenie

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Ciechanowie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Ciechanowie

Dariusz Drzewiecki

Otrzymują:

1. Adresat
2. Wójt Gminy Regimin
3. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ciechanowie
4. aa