

HKN.9024.1.18.2023

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Ciechanowie Sp. z o. o.
ul. Gostkowska 81,
06-400 Ciechanów

DECYZJA Nr HK-1/2024

Działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 10 ust. 1 pkt 3, art. 12 ust. 1, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338 ze zm.),
- art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537 ze zm.),
- § 3 ust. 1 i 3, § 4 ust. 1 pkt 1, ust. 2, § 21 ust. 1 pkt 1, § 22, § 26 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.),
- art. 21 § 1 pkt 2, art. 105 § 1, art. 127a i art. 130 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)

oraz na podstawie uzyskanych wyników badań próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 27.12.2023 r. z urządzeń i instalacji wodociągu publicznego Ciechanów, Ujęcie Gostkowska, według sprawozdania z badań nr HKL.9051-2-55/1350z,1351z,1352z,1353z,1354z,1355z/2023 z dnia 28.12.2023 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie

umarza postępowanie

w sprawie wyeliminowania nieprawidłowości w zakresie przekroczenia poziomu zapachu w trzech punktach zgodności/monitoringowych wodociągu publicznego Ciechanów, Ujęcie Gostkowska.

Uzasadnienie

Dokonując oceny jakości wody z wodociągu publicznego Ciechanów, ujęcie Gostkowska na podstawie uzyskanych wyników badań próbek wody pobranych w dniu 18.12.2023 r. z punktów zgodności, w ramach kontroli wewnętrznej zgodnie ze sprawozdaniem z badań HKL.9051-2-55/1341z,1342z,1343z/2023 z dnia 21.12.2023 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie stwierdził *przekroczenia poziomu zapachu, w 3 punktach monitoringowych /zgodności (obcy zapach, specyficzny - wartość ≥ 1):*

- SIEĆ - Chruszczewo, ul. Chruszczewska 2 – sklep spożywczy – kran na zapleczu,
- SIEĆ – Kownaty Żądowe, ul. Ciechanowska 33 – sklep spożywczy – kran na zapleczu,
- SIEĆ – Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 1 - Miejski Zespół Szkół Nr – kran w kuchni.

W związku ze stwierdzonym stanem faktycznym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie, pismem HKN.9024.1.18.2023 z 21.12.2023 r. zawiadomił o wszczęciu postępowania administracyjnego zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o.o. pismem znak DP/570/41/2023, z dnia 28.12.2023 r. poinformował o podjętych działaniach naprawczych. W ramach kontroli wewnętrznej pobrano próbki wody w dniu 27.12.2023 r. i wykonano badania jakości wody pod względem poziomu zapachu w sześciu punktach zgodności (w 3 punktach na stacji uzdatniania wody i w 3 punktach na

sieci dystrybucyjnej) wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Ciechanów, ujęcie Gostkowska i przekazał wyniki potwierdzające wyeliminowanie przekroczeń poziomu zapachu zgodnie ze sprawozdaniem z badań nr HKL.9051-2-55/1350z,1351z,1352z,1353z,1354z,1355z/2023 z dnia 28.12.2023 r.

Uwzględniając wykazaną zmianę stanu faktycznego tj. wymaganą prawem jakość fizykochemiczną wody z wodociągu Ciechanów, Ujęcie Gostkowska na podstawie art. 105 § 1 k.p.a. postępowanie należało umorzyć jako bezprzedmiotowe.

Pouczenie

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.

Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec PPIS w Ciechanowie, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia PPIS w Ciechanowie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Ciechanowie

Joanna Zaręba

Otrzymują:

- 1.) Adresat
- 2.) Wójt Gminy Ciechanów
- 3.) Wójt Gminy Opinogóra
- 4.) Wójt Gminy Regimin
- 5.) Prezydent Miasta Ciechanów
- 6.) PIW w Ciechanowie
- 7.) aa