

HKN.9024.1.18.2023

Zakład Wodociągów i Kanalizacji

w Ciechanowie Sp. z o. o.

ul. Gostkowska 81, 06-400 Ciechanów

### DECYZJA Nr HK-2/2024

Działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 10 ust. 1 pkt 3, art. 12 ust. 1, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338 ze zm.),
- art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537 ze zm.),
- § 3 ust. 1 i 3, § 4 ust. 1 pkt 1, ust. 2, § 21 ust. 1 pkt 1, § 22, § 26 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.),
- art. 21 § 1 pkt 2, art. 104 § 1, art. 127a i art. 130 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)

**dokonując oceny jakości wody** zgodnie z przeprowadzoną analizą uzyskanych wyników badań próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej w dniach 18.12.2023 r. i 27.12.2023 r. z urządzeń i sieci wodociągu publicznego Ciechanów, Ujęcie Gostkowska, według sprawozdań z badań wody nr: HKL.9051-2-55/1341z,1342z,1343z/2023 z dnia 21.12.2023 r., 46/W/2023 z dnia 19.12.2023 r. oraz HKL.9051-2-55/1350z,1351z,1352z,1353z,1354z,1355z/2023 z dnia 28.12.2023 r.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie**

**stwierdza**

**przydatność do spożycia przez ludzi wody**

**z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Ciechanów, Ujęcie Gostkowska.**

### Uzasadnienie

Państwowa Inspekcja Sanitarna jest powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, a w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru m.in. nad jakością wody do spożycia przez ludzi i nad warunkami sanitarno-technicznymi, w celu ochrony zdrowia ludzkiego poprzez zapobieganie powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych. Do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne m.in. dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Dokonując oceny jakości wody z wodociągu publicznego Ciechanów, Ujęcie Gostkowska na podstawie uzyskanych wyników badań próbek wody pobranych w dniu 18.12.2023 r. z punktów zgodności w ramach kontroli wewnętrznej zgodnie ze sprawozdaniem z badań HKL.9051-2-55/1341z,1342z,1343z/2023 z dnia 21.12.2023 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie stwierdził przekroczenia poziomu zapachu, w 3 punktach monitoringowych /zgodności (obcy zapach, specyficzny - wartość  $\geq 1$ ):

- SIEĆ - Chruszczewo, ul. Chruszczewska 2 - sklep spożywczy - kran na zapleczu,
- SIEĆ - Kownaty Żędowe, ul. Ciechanowska 33 - sklep spożywczy - kran na zapleczu,
- SIEĆ - Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 1 - Miejski Zespół Szkół Nr 1 - kran w kuchni.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ciechanowie w trakcie postępowania administracyjnego, w ramach kontroli wewnętrznej wykonał badania jakości wody pod względem poziomu zapachu w 6 punktach zgodności ( 3 na stacji uzdatniania wody i 3 na sieci dystrybucyjnej) wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Ciechanów, Ujęcie Gostkowska i przekazał wyniki potwierdzające prawidłowy poziom zapachu we wszystkich ww. punktach

zgodności zgodnie ze sprawozdaniem z badań nr HKL.9051-2-55/1350z,1351z,1352z,1353z,1354z,1355z/2023 z dnia 28.12.2023 r. Ponadto pismem znak DP.570.41.2023 z dnia 28.12.2023 r. poinformował o przeprowadzonych działaniach.

Badania wykonały uprawnione laboratoria. Jakość wody uzdatnionej i w sieci dystrybucyjnej wodociągu publicznego Ciechanów, ujęcie Gostkowska zgodnie z uzyskanymi wynikami badań spełnia obowiązujące wymagania określone w części A tabela 1 oraz w części C tabela 1 załącznika nr 1 w/w rozporządzenia w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych w ramach prowadzonego monitoringu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie stwierdził przydatność do spożycia przez ludzi wody z wodociągu Ciechanów, ujęcie Gostkowska - jak w sentencji decyzji.

*Okresową ocenę jakości wody wydano w formie decyzji o przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Ciechanów, Ujęcie Gostkowska zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków i w związku z § 22 ust. 1 i 2 § 26 ust. 4 ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.*

*Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz § 27 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi **wójt, burmistrz, prezydent miasta jest obowiązany do poinformowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia.***

### Pouczenie

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Ciechanowie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.



PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Ciechanowie

Joanna Zaręba

### Otrzymują:

- 1.) Adresat
- 2.) Wójt Gminy Ciechanów
- 3.) Wójt Gminy Opinogóra
- 4.) Wójt Gminy Regimin
- 5.) Prezydent Miasta Ciechanów
- 6.) PIW w Ciechanowie
- 7.) aa