



Grójec, dnia 3 lutego 2022 r.

HKN.903.6.1.2022

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 195),
- art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2028),
- § 20 i § 21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),

po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań prób wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej i w ramach nadzoru sanitarnego z urządzenia wodociągowego **Kociszew** zgodnie z wymaganiami do ww. rozporządzenia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grójcu stwierdza

przydatność wody do spożycia

**z wodociągu publicznego w Kociszewie o produkcji wody od 100 do 1000 m³/dobę
zarządzanego przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grójcu Sp. z o.o..**

Uzasadnienie

Przeprowadzona analiza sprawozdań z badań próbek wody nr 2189/S, 2190/S i 2191/S (pobór w dniu 28.12.2021r.) pobranych w ramach kontroli wewnętrznej przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grójcu Sp. z o.o. z trzech punktów kontrolnych: stacja uzdatniania wody Kociszew, mieszkanie prywatne Kociszew 7A oraz Publiczna Szkoła Podstawowa Częstoniew B wykazała obecność bakterii grupy coli – 2 jtk/100ml (wartość parametryczna: 0 jtk/100 ml wody) w PSP Częstoniew przy

jednoczesnym oznaczonym poziomie chloru poniżej granicy oznaczalności. W pozostałych pobranych próbkach wody nie stwierdzono obecności bakterii grupy coli. Przeprowadzono dalsze działania naprawcze (dezynfekcja i płukanie sieci wodociągowej) i ponowny pobór prób wody (w dniu 19.01.2022r.) w ramach nadzoru sanitarnego z tych samych trzech punktów kontrolnych (sprawozdanie nr 38, 39 i 40) nie wykazał przekroczeń mikrobiologicznych. Jedyną nieprawidłowością był stwierdzony w próbie wody pobranej w PSP Częstoniew zapach nieakceptowalny wynikający z podwyższonego poziomu chloru w pobranej próbce wody. Zapach ten z kolei wynikał z intensywnie prowadzonych przez ZWiK w Grójcu Sp. z o.o. działań naprawczych związanych z prowadzonym postępowaniem administracyjnym na jakość bakteriologiczną wody wodociągu publicznego Kociszew.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grójcu po przeprowadzonej analizie postępowania stwierdza, że woda dostarczana przez wodociąg publiczny Kociszew zarządzany przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grójcu Sp. z o.o. jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Ocena niniejsza jest ważna do czasu wydania nowej oceny.

Ocenę jakości wody dla urządzenia do zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Kociszewie wydano w celu poinformowania jednostek samorządowych oraz konsumentów o jakości wody.

Otrzymuje:

- ① Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grójcu Sp. z o.o. ul. Stokowa 2, 05-600 Grójec
2. Urząd Gminy i Miasta ul. J. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec
3. aa.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w GROJCU

mgr Jolanta Podlińska-Metysiak

EK