



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W MOGILNIE**

Znak sprawy: NHŚ.9020.1.14.3.2025

Mogilno, dnia 02 czerwca 2025r.
Egz. nr 1

**Wójt Gminy Dąbrowa
Urząd Gminy w Dąbrowie
ul. Kasztanowa 16, 88-306 Dąbrowa**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mogilnie informuje, że w związku ze stwierdzeniem przekroczenia normatywnej wartości parametru mikrobiologicznego *bakterie grupy coli* w ilości 4 jtk/100ml w punkcie na SUW w Szczepanowie - po hydroforze, zostanie wydana decyzja stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia w całej strefie zaopatrzenia.

Zatem w oparciu o § 26 ust.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) przesyła Komunikat Nr 3 z dnia 02.06.2025r., w celu rozpowszechnienia w sposób umożliwiający bezzwłoczne zapoznanie się konsumentów z obszaru dla którego ten komunikat wydano.

Decyzja zostanie przesłana w dniu jutrzejszym.

Sporządziła: I.S

Załączniki:

1. Komunikat Nr 3 z dnia 02.06.2025r.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Mogilnie
Aleksandra Wanta

/Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Wyk. w 1 egz.

Otrzymują:

1. adresat – elektronicznie, przez e PUAP – egz. nr 1
2. a/a - egz. nr 1